

2013년09월28일년 신재생에너지발전설비기사(구) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 임의 구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	③	③	④	①	③	②	④	③	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	④	④	①	②	②	①	②	④	①
【2과목 : 20문제】 임의 구분	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	①	②	③	④	④	③	①	④	④
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	④	②	③	①	②	②	①	④	①
【3과목 : 20문제】 임의 구분	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	①	④	④	④	③	③	③	①	③	③
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	④	②	①	④	①	②	②	②	④
【4과목 : 20문제】 임의 구분	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	④	④	④	①	③	①	④	④	④	④
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	①	④	③	①	①	③	③	④	③	②
【5과목 : 20문제】 임의 구분	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	③	④	②	②	②	②	④	④	②	②
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	②	③	④	②	①	③	②	③	④	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT


빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 임의 구분 (20문제)

1. 저항 50 Ω, 인덕턴스 200mH의 직렬회로에 주파수 50Hz의 교류를 접속하였다면, 이 회로의 역률(%)은?
 - ① 약 82.3
 - ② 약 72.3
 - ③ 약 62.3
 - ④ 약 52.3
2. 태양광 전지에서 생산된 전력 125W가 인버터에 입력되어 인버터 출력이 100W가 되면 인버터의 변환효율은 몇 %인가?
 - ① 45%
 - ② 64%
 - ③ 80%
 - ④ 92%
3. 실리콘 태양전지와 비교해서 화합물 반도체 태양전지인 GaAs(갈륨비소)의 특징은?
 - ① 모든 파장 영역에서 빛의 흡수율이 떨어진다.
 - ② 접합 영역에서 전자와 정공의 재결합이 낮다
 - ③ 빛의 흡수가 뛰어나 후면에서 재결합이 거의 발생하지 않는다.
 - ④ 접합 영역이나 표면에서의 재결합보다 내부에서의 재결합이 많이 발생한다.
4. 트랜스리스 방식의 인버터를 선정할 경우 특히 주의해야 할 점은?
 - ① 계통의 전압, 주파수, 상수특성 분석
 - ② 태양광 모듈의 출력특성 분석
 - ③ 계통연계 보호장치
 - ④ 출력측의 전압과 결선방식
5. 태양전지 모듈에 입사된 빛 에너지가 변환되어 발생하는 전기적 출력을 특성곡선으로 나타낸 것은?
 - ① 전압 - 전류 특성
 - ② 전압 - 저항 특성
 - ③ 전류 - 온도 특성
 - ④ 전압 - 온도 특성
6. 태양광발전시스템이 계통과 연계시 계통측에 정전이 발생한 경우 계통측으로 전력이 공급되는 것을 방지하는 인버터의 기능은?
 - ① 자동운전 정지기능
 - ② 최대전력 추종제어기능
 - ③ 단독운전 방지기능
 - ④ 자동전류 조정기능
7. 뇌 서지 등의 피해로부터 PV시스템을 보호하기 위한 대책으로 적합하지 않은 것은?
 - ① 피로소자를 어레이 주위로 내에 분산시켜 설치함과 동시에 접속함에도 설치한다.
 - ② 뇌우의 발생지역에서는 직류전원 측에 내뢰 트랜스를 설치하며 보다 완전한 대책을 취한다.
 - ③ 뇌우의 발생지역에서는 교류전원 측에 내뢰 트랜스를 설치하며 보다 완전한 대책을 취한다.
 - ④ 저압 배전선으로부터 침입하는 뇌 서지에 대해서는 분전반에 피뢰소자를 설치한다.
8. 지표면에서 태양을 올려 보는 각(angle of elevation)이 30°인 경우에 AM(air mass)값은?
 - ① 0
 - ② 1
 - ③ 1.5
 - ④ 2
9. 태양전지 모듈(슈퍼 스트레이트 형의 구조 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 충전재로 봉한 태양전지 셀을 수광면의 프론트 커버와 뒷면 백커버 사이에 끼운 구조이다.
 - ② 프론트 커버는 90%이상의 투과율과 높은 내충격력을 보유한 약 3mm정도의 백판 열처리 유리를 사용한다.
 - ③ 태양전지 셀 사이의 내부연결을 위하여 절연전선을 사용하여 접속한다.
 - ④ 프레임은 알루미늄 내식처리를 한 알루미늄 표면에 아크릴 도장을 한 프레임재를 사용한다.
10. 태양광 인버터의 단독운전 방지 기능에서 능동적인 검출 방식이 아닌 것은?
 - ① 전압위상 도약 검출 방식
 - ② 주파수 시프트 방식
 - ③ 부하 변동 방식
 - ④ 무효 전력 변동 방식

11. 다음 그림과 같이 축전지회로가 구성되어있다. 단자 A,B 사이에 나타나는 출력전압과 축전지 용량은?



- ① DC 48 V, 200 Ah
 ② DC 48 V, 600 Ah
 ③ DC 12 V, 200 Ah
 ④ DC 12 V, 600 Ah
12. 태양전지 모듈에 다른 태양전지회로나 축전지에서 전류가 높아 들어가는 것을 방지하기 위하여 설치하는 것은?
- ① 바이패스 다이오드
 ② ZNR
 ③ SPD
 ④ 역류 방지 다이오드
13. 전체 태양광발전시스템의 성능에 영향을 미치는 인버터의 효율에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① 태양광 인버터의 효율은 중요하지 않다.
 ② 변환 효율만이 시스템 성능에 영향을 미친다.
 ③ 주적 효율만이 시스템 성능에 영향을 미친다.
 ④ 변환 효율과 추적 효율을 같이 고려해야 한다.
14. 태양전지 모듈에 그림자가 생겼을 때 출력 감소를 최소화 하는 대비책으로 설치하는 것은?
- ① 바이패스 다이오드
 ② 역류 다이오드
 ③ 제너 다이오드
 ④ 발광 다이오드
15. 어떤 전지의 외부회로 저항을 5Ω이고 전류는 8A가 흐른다. 외부회로에 5Ω 대신에 15Ω의 저항을 접속하면 4A로 떨어진다. 전지의 기전력은?

16. 다음 설명은 인버터의 효율 중 어떤 효율에 관한 것인가?

태양광 모듈의 출력이 최대가 되는 최대 전력점 (MPP : Maximum Power Point)을 찾는 기술에 대한 성능 지표이다.

- ① 정격 효율
 ② 추적 효율
 ③ 유로 효율
 ④ 변환 효율

17. 어떤 태양전지 모듈의 특성 값이 다음 표와 같다. 일사강도 1000W/m^2 , 분광분포가 AM 1.5. 모듈 표면온도가 50°C 일 때, 이 모듈의 출력은 약 얼마인가?

V_{oc} : 44.90 V
 I_{sc} : 8.55 A
 V_{mpp} : 36.40 V
 I_{mpp} : 8.11 A
 V_{oc} 온도계수 : $-0.4\% / ^\circ\text{C}$

- ① 266W
 ② 280W
 ③ 295W
 ④ 345 W

18. 태양광발전시스템의 분류 중 섬, 낙도 등에 사용하는 방식은?

- ① 계통연계형
 ② 독립형
 ③ 추적식
 ④ 고정식

19. 태양전지의 직류 출력을 상용주파수의 교류로 변환한 후 변압기에서 절연하는 방식은?

- ① 트랜스리스 방식
 ② 고주파 변압기 절연방식
 ③ PAM
 ④ 상용주파 변압기 절연방식

20. 태양광발전시스템의 특징이 아닌 것은?

- ① 구름이 낀날이나 비오는 날에는 발전이 불가능하다.
 ② 발전량은 기상 조건의 영향을 받는다.
 ③ 빛을 전기로 직접 변환한다.
 ④ 분산형 시스템이다.

【2과목】 임의 구분 (20문제)

21. 태양광발전시스템은 전력계통 유무 및 타 에너지원에 의한 발전시스템으로 구분하고 있다. 태양광발전시스템의 종류가 아닌 것은?

- ① 독립형
- ② 하이브리드형
- ③ 열병합
- ④ 계통연계형

22. 태양전지 어레이(길이 2.58m, 경사각 30°)가 남북방향으로 설치되어 있으며, 앞면 어레이의 높이는 약 1.5m 뒷면 어레이에 태양입사각이 45° 일 때, 앞면 어레이의 그림자 길이(m)는?

- ① 1.5m
- ② 2.5m
- ③ 3.5m
- ④ 4.5m

23. 다음과 같은 조건일 때 어레이와 어레이 간의 최소 이격거리(m)는 얼마인가? (단, 경사고정식으로 정 남향임)

- L : 모듈 어레이 길이 3m
- θ : 모듈 어레이 경사각 30°
- lat : 설치지역의 위도 35.5°

- ① 6m
- ② 5m
- ③ 4m
- ④ 3m

24. 태양광발전 사업허가 신청서에 포함되는 필요서류 목록이 아닌 것은? (단, 3000kW 미만인 경우이다.)

- ① 전기사업법 시행규칙에 따른 사업계획서
- ② 송전관계 일람도 및 발전원가 명세서
- ③ 전력계통의 조류 계산서
- ④ 발전설비 운영을 위한 기술인력 확보계획을 기재한 서류

25. 태양광 어레이 구조물 중 일반 철골구조에 비교하여 파워볼트 시스템의 장점은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 필요한 응력에 의한 자재 사용으로 경제적인 설계를 할 수 있다.
- ② 제품의 규격이 정교하여 구조물의 마감처리를 정밀하게 할 수 있다.
- ③ 조립 및 해체가 간단하여 타 장소에 이설 설치가 가능하다.
- ④ 모듈이 적고 짧은 스팬(span) 구조물에 유리하다.

26. 태양광발전시스템에서 계통으로 유입되는 고조파전류는 종합 몇 %를 초과하면 안되는가?

- ① 2%
- ② 3%
- ③ 4%
- ④ 5%

27. 태양전지 어레이의 이격거리 산출시 적용하는 설계요소가 아닌 것은?

- ① 구조물 형상
- ② 남북향간 길이
- ③ 감재의 강도 및 판 두께
- ④ 태양광발전 위치에 대한 위도

28. 표준 상태에서 태양전지 어레이의 변환효율을 산출하는 계산식으로 옳은 것은?

- P_{AS} : 태양전지 어레이 출력전력(kW)
- G_S : 경사면 일사량(kW/m^2)
- G_H : 수평면 일사량(kW/m^2)
- A : 태양전지 어레이 면적(m^2)

$$\textcircled{1} \quad \eta = \frac{P_{AS}}{G_S \times A} \times 100(\%)$$

$$\textcircled{2} \quad \eta = \frac{G_S}{P_{AS} \times A} \times 100(\%)$$

$$\textcircled{3} \quad \eta = \frac{P_{AS} \times A}{G_H} \times 100(\%)$$

$$\textcircled{4} \quad \eta = \frac{G_S \times A}{P_{AS}} \times 100(\%)$$

29. 태양광발전 통합 모니터링 시스템의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 전력변환장치 감시제어 장치(AIS)
- ② 태양광모듈 계측 메인장치(SCS)
- ③ 자동기상 관측 장치(AWS)
- ④ 자동고장전류 계산장치(ACS)

30. 독립형 태양광 인버터의 시험항목이 아닌 것은?

- ① 효율시험
- ② 출력측 단락시험
- ③ 절연저항 시험
- ④ 교류출력전류 변형률 시험

31. 계통연계 운전 중 송전이나 수전 시 시스템 보호를 위한 보호계 전기의 종류가 아닌 것은?

- ① 부족전압 계전기 (UVR)
- ② 부족주파수 계전기(UFR)
- ③ 역전력 계전기(RPR)
- ④ 과전압 계전기 (OVR)

32. 태양광발전시스템의 설계에 있어서 태양전지 어레이의 레이아웃 배치검토에 필요한 자료가 아닌 것은?

- ① 설치예정지의 면적, 토지의 굴곡상태의 데이터
- ② 설치예정지의 위도경도에 따른 동지 날의 해 그림자 거리
- ③ 사용 예정인 태양전지 모듈 및 인버터의 카탈로그
- ④ 태양전지의 어레이의 가대의 대한 구조계산서

33. 태양광발전 시스템의 어레이 설계 시 고려사항으로 적당하지 않은 것은?

- ① 방위각
- ② 부하의 종류
- ③ 음영
- ④ 경사각

34. 설계도서의 의미를 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 구조물 등을 그린 도면으로 건축물, 시설물, 기타 각종 사물의 예정된 계획을 공학적으로 나타낸 도면이다.
설계, 공사에 대한 시공 중의 지시 등, 도면으로 표현될 수
- ② 없는 문장이나 수치 등을 표현한 것으로 공사수행에 관련된 제반 규정 및 요구사항을 표시 한 것이다.
공사계약에 있어 발주자로부터 제시된 도면 및 그 시공기준을 정한 시방서류로서 설계도면, 표준시방서, 특기시방서, 현장설명서 및 현장 설명에 대한 질문 회답서등을 총칭하는 것이다.
- ③ 각종 기계·장치 등의 요구조건을 만족시키고, 또한 합리적, 경제적인 제품을 만들기 위해 그 계획을 종합하여 설계하고 구체적인 내용을 명시하는 일을 일컫는다.


35. 주택용 태양광발전시스템의 설계 표준절차의 순서가 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 어레이의 설치·설계 → 태양전지의 모듈선정 → 태양전지 어레이 발전량 산출 → 기기선정
- ② 태양전지의 모듈선정 → 어레이의 설치·설계 → 태양전지 어레이 발전량 산출 → 기기선정
- ③ 태양전지 어레이 발전량 산출 → 어레이의 설치·설계 → 태양전지의 모듈선정 → 기기선정
- ④ 어레이의 설치·설계 → 태양전지의 모듈선정 → 기기선정 → 태양전지 어레이 발전량 산출

36. 태양광발전사업을 하고자 하는 경우 일반적으로 경제성 분석평가를 실시하는데 경제성 분석기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 순현가
- ② 할인율
- ③ 비용 편익비
- ④ 내부 수익률

37. 그림은 태양광발전설비와 태양전지판의 크기를 나타낸 것이다. 햇빛이 지표면에 수직으로 입사할 때 1m^2 의 지표면에서 단위 시간당 받는 빛에너지가 1000W 이고 태양전지의 변환효율이 15% 일 때, 이 태양광발전 시설이 2시간 동안 생산하는 전력량은 몇 Wh인가? (단, 햇빛은 2시간 내내 동일하게 지면에 수직으로 입사하며, 태양전지 표면에서 빛의 반사는 일어나지 않는다.)



- ① 3000
② $1500\sqrt{3}$
③ $1000\sqrt{3}$
④ 1500
38. 태양광발전시스템을 1000m^2 부지에 하나의 어레이로 설치 할 때, 모듈 효율 15%, 일사량 $500\text{W}/\text{m}^2$ 이면 생산되는 전력은? (단, 기타조건은 무시한다.)
- ① 75 kW
② 750 kW
③ 7500 kW
④ 75000 kW
39. 지상에서의 길이 5m를 축척 1/200로 도면에 나타낼 때 그 길이는?
- ① 2.5mm
② 10mm
③ 20mm
④ 25mm
40. 일반적으로 구조물이나 시설물 등을 공사 또는 제작할 목적으로 상세하게 작성된 도면은?
- ① 상세도
② 시방서
③ 간트도표
④ 내역서

41. 변전소의 설치 목적이 아닌 것은?

- ① 전력의 발생과 계통의 주파수를 변환시킨다.
② 발전 전력을 집중 연계한다.
③ 수용가에 배분하고 정전을 최소화 한다.
④ 경제적인 이유에서 전압을 승압 또는 강압 한다.

42. 케이블 트레이 시공방식이 장점이 아닌 것은?

- ① 방열특성이 좋다.
② 허용전류가 크다.
③ 장래부하 증설시 대응력이 크다.
④ 재해를 거의 받지 않는다.

43. 접지공사 시공 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 제1종 및 특별 제 3종 접지공사의 접지저항 값은 10Ω 이하로 한다.
제2종 접지공사는 변압기에 고압측 혹은 특별고압측전로
② 의 1선 지락전류의 암페어 수로 150을 나눈 값과 같은 접지저항 값 이하로 한다.
③ 제3종 접지공사는 접지저항 값을 100Ω 이하로 한다.
태양전지에서 인버터까지의 직류 전로(어레이주회로)에는 특별 제3종 접지공사를 한다.
④

44. 감리용역 계약문서가 아닌 것은?

- ① 기술용역입찰유의서
② 과업지시서
③ 감리비 산출내역서
④ 설계도서

45. 누전에 의한 감전과 화재 등을 방지하기 위하여 태양전지 어레이 출력전압이 400V 미만인 경우 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 제1종 접지공사
② 제2종 접지공사
③ 제3종 접지공사
④ 특별 제3종 접지공사

【3과목】 임의 구분 (20문제)

46. KS C IEC 60364의 저압계통의 접지방식이 아닌 것은?

- ① TT방식
- ② TN-C방식
- ③ TT-C방식
- ④ IT 방식

47. 태양광 모듈에서 인버터까지 전압강하 계산식은? (단, A : 전선의 단면적 (mm²), I : 전류(A), L : 전선 1가닥의 길이(m) 이다.)

- ① $\frac{17.8 \times L \times I}{1000 \times A}$
- ② $\frac{30.8 \times L \times I}{1000 \times A}$
- ③ $\frac{35.6 \times L \times I}{1000 \times A}$
- ④ $\frac{38.8 \times L \times I}{1000 \times A}$

48. 태양광발전시스템 구조물의 설치공사 순서를 올바르게 나타낸 것은?

- ① 어레이 기초공사 → 어레이 가대공사 → 어레이 설치공사 → 배선공사 → 검사
- ② 어레이 가대공사 → 어레이 기초공사 → 어레이 설치공사 → 배선공사 → 검사
- ③ 배선공사 → 어레이 기초공사 → 어레이 가대공사 → 어레이 설치공사 → 검사
- ④ 배선공사 → 어레이 가대공사 → 어레이 기초공사 → 어레이 설치공사 → 검사

49. 태양광발전시스템의 전기배선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 태양전지에서 옥내에 이르는 배선에 쓰이는 전선은 모듈 전용선을 사용하여야 한다.
- ② 전선이 지면을 통과하는 경우에는 피복에 손상이 발생되지 않도록 조치를 취하여야 한다.
- ③ 인버터출력단과 계통연계점간의 전압강하는 5% 이하로 하여야 한다.
- ④ 태양전지판의 출력배선을 균별, 극성별로 확인할 수 있도록 표시하여야 한다.

50. 태양광발전설비의 준공 후 감리원이 발주자에게 인수·인계할 목록에 반드시 포함되어야 하는 서류로서 옳지 않은 것은?

- ① 기자재 구매서류
- ② 시설물 인수·인계서
- ③ 안전교육 실적표
- ④ 품질시험 및 검사성과 총괄표

51. 다음 중 송전선로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 송전설비는 발전소 상호간, 변전소 상호간, 발전소와 변전소 간을 연결하는 전선로와 전기설비를 말한다.
- ② 송전선로는 발전소, 1차 변전소, 배전용 변전소로 구성된다.
- ③ 송전 방식은 교류 송전방식만이 사용된다.
- ④ 송전 계통의 개요는 송전선로, 급전설비, 운영설비이다.

52. 감리원은 설계도서 등에 대하여 현장 시공을 주안으로 하여 해당공사 시작 전에 검토하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 시공의 실제 가능 여부
- ② 현장조건에 부합 여부
- ③ 설계도서의 누락, 오류 등 불명확 부분의 존재 여부
- ④ 착공부터 완공까지의 공사기간 여부

53. 감리원은 공사업자 등이 제출한 시설문의 유지관리지침자료를 검토하여 공사 준공 후 며칠 이내에 발주에게 제출하여야 하는가?

- ① 7일
- ② 14일
- ③ 20일
- ④ 30일

54. 감리원은 시공된 공사가 품질확보 미흡 또는 중대한 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나, 안전상 중대한 위험이 발생된 경우 공사 중지를 지시할 수 있는데, 다음 중 전면중지에 해당하는 것은?

- ① 공사업자가 공사의 부실발생 우려가 짙은 상황에서 적절한 조치를 취하지 않은 채 공사를 계속 진행할 때
- ② 동일 공정에 있어 3회 이상 시정지시가 이행되지 않을 때
- ③ 안전시공상 중대한 위험이 예상되나 물적, 인적 중대한 피해가 예견될 때
- ④ 재시공 지시가 이행되지 않는 상태에서는 다음 단계의 공정이 진행됨으로써 하자 발생이 될수 있다고 판단될 때

55. 태양전지 모듈의 배선공사가 끝나고 확인할 사항이 아닌 것은?

- ① 극성 확인
- ② 전압 확인
- ③ 단락전류 확인
- ④ 양극접지 확인

56. 분산형 전원을 배전계통 연계시 승압용 변압기의 1차 결선방식의 어떻게 하면 되는가? (단, 인버터는 3상이며, 절연변압기를 사용하는 경우임)

- ① Y결선
- ② △결선
- ③ V결선
- ④ 스코트

57. 굵기가 다른 케이블을 배선할 경우 전선관의 두께는 전선의 폐복 절연물을 포함한 단면적이 전선관이 몇% 이하가 되어야 하는가?

- ① 20%
- ② 32%
- ③ 48%
- ④ 52%

58. 지붕 견재형 태양전지 모듈의 설치장소를 고려한 설치사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 태양전지 모듈의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가질 것
- ② 풍력계수는 처마 끝이나 지붕 중앙부나 똑같이 하여 시설할 것
- ③ 인접 가옥의 화재의 대한 방화대책을 세워 시설할 것
- ④ 눈이 많은 지역에서는 적설 방지대책을 강구하여 시설할 것

59. 태양광발전시스템의 구조물설치 계획 단계에서 고려해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 지지대의 재질
- ② 지지대의 모양
- ③ 지지대의 강도
- ④ 지지대의 내용연수

60. 설계 감리원이 설계업자로부터 착수신고서를 제출받아 적정성 여부를 검토하여 보고하여야 하는 것은?

- ① 근무상황부
- ② 설계감리기록부
- ③ 설계감리일지
- ④ 예정공정표

【4과목】 임의 구분 (20문제)

61. 중·대형 태양광발전용 인버터의 누설전류 시험에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 정격 주파수로 운전한다.
- ② 인버터를 정격 출력에서 운전한다.
- ③ 판정기준은 누설전류가 5mA 이하이다.
- ④ 인버터의 기체와 대지 사이에 100Ω 이상의 저항을 접속한다.

62. 파워컨디셔너의 단독운전방지기능에서 능동적 방식에 속하지 않는 것은?

- ① 유효전력 변동방식
- ② 무효전력 변동방식
- ③ 주파수 시프트방식
- ④ 주파수 변화율 검출방식

63. 신재생에너지 설치의무화 제도 및 대상기관이 아닌 곳은?

- ① 국가 및 지방자치단체
- ② 특별법에 따라 설립된 법인
- ③ 납입자본금으로 연간 50억원 이상을 출자한 법인
- ④ 대통령령으로 정하는 10억원 이상을 출연한 정부출연기관

64. 태양광(PV) 모듈의 접속점의 장애를 방결하기 위한 점검 및 측정 방법은?

- ① 다기능 측정
- ② 접지저항 측정
- ③ 절연저항 측정
- ④ 과/저전압 측정

65. 태양광발전용 접속함의 성능시험방법이 아닌 것은?

- ① 내전압
- ② 절연저항
- ③ 자동 차단성능시험
- ④ 수동조작 차단성능시험

66. 30°의 고정식 태양광 발전소 운전시 우리나라의 남해안에서 연중대비 5~6월 대비에 발상하는 현상으로 가장 옳은 설명은?

- ① 태양의 고도가 연중 제일 높아 출력이 가장 높다
- ② 온도 상승에 의한 출력 감소가 연중 제일 높다.
- ③ 일사량(시간)에 의한 발전은 7,8월 대비 두 번째로 높다.
- ④ 양축식 대비 단축식의 출력이 연중 가장 높다.

67. 인버터의 전압 왜란(distortion)을 측정하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 인버터 수치 읽기
- ② AC 회로시험
- ③ 전력망 분석
- ④ I-V 곡선

68. 태양전지 어레이 출력확인을 위해 개방전압을 측정할 때의 순서를 올바르게 나열한 것은?

- ㄱ. 각 모듈이 그늘로 되어있지 않는 것을 확인한다.
 ㄴ. 접속함의 각 스트링 MCCB 또는 퓨즈를 OFF한다.
 ㄷ. 접속함의 주개폐기를 OFF한다.
 ㄹ. 측정하려는 스트링의 MCCB 또는 퓨즈를 OFF하며 측정한다.

- ① ㄱ > ㄴ > ㄷ > ㄹ
- ② ㄱ > ㄷ > ㄴ > ㄹ
- ③ ㄴ > ㄷ > ㄱ > ㄹ
- ④ ㄷ > ㄴ > ㄱ > ㄹ

69. 독립형 태양광 발전 시스템의 주요 구성장치로 볼 수 없는 것은?

- ① 태양광(PV) 모듈
- ② 충방전 제어기
- ③ 축전지 또는 축전지 뱅크
- ④ 송전설비

70. 인버터 고장시 고장 부분 점검 후 정상동작시 5분 후에 재가동하지 않아도 되는 경우는?

- ① 과전압
- ② 저전압
- ③ 저주파수
- ④ 전자접촉기

71. 태양광 발전시스템의 계측·표시에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계측기의 소비전력을 최대한 높여야한다.
- ② 시스템의 운전상태 감시를 위한 계측 또는 표시이다.
- ③ 시스템 기기 및 시스템 종합평가를 위한 계측이다.
- ④ 홍보용으로 표시장치를 설치하기도 한다.

72. 화합물반도체를 이용한 태양전지의 대표예는 CIGS, CgTe, GaAs 등의 태양전지가 있다. 결정질실리콘 대비 이들 태양전지의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 온도계수가 작아 고온에서 출력감소가 작다
- ② 에너지갭은 크나 직접 천이 에너지갭으로 광 특성이 우수하다.
- ③ CdTe는 에너지갭이 실리콘보다 커 고온환경의 박막 태양전지로 많이 응용되고 있다.
- ④ 큰 에너지갭으로 인해 보다 짧은 파장대역보다는 파장이 긴 대역의 빛을 흡수할 수 있다.

73. 태양광전원의 연계용 변압기의 용량이 1MVA인 경우, 5%의 임피던스를 가지고 있다면 100MVA 기중으로 한 % 임피던스는?

- ① 300%
- ② 400%
- ③ 500%
- ④ 60%

74. 태양광발전시스템 유지보루점검 시 보통 유지해야 할 절연저항은 몇 MΩ 이상인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 1.0
- ② 2.0
- ③ 3.0
- ④ 4.0

75. 태양광발전 어레이가 받는 일조량과 같은 크기의 일조량을 받는데 필요한 일조시간은?

- ① 등가 1일 일조시간
- ② 어레이 가동시간
- ③ 적산 일조시간
- ④ 최적 일조시간

76. 태양광발전 시스템 출력 에너지를 태양광발전 어레이의 정격출력과 가동시간의 곱으로 나눈 값은?

- ① 주변기기 효율
- ② 종합시스템 효율
- ③ 시스템 이용률
- ④ 어레이 기여율

77. Ribbon 재료로 사용되고 있는 부품은 대부분 주석-납-은 계열을 사용하나 현재 Pb-Free (납제거)의 물질들이 개발중이다. 리본재료의 설명으로 가장 부적절한 것은?

- 수분침투에 의해 노출되면 쉽게 산화하여 Rs (직렬등가 저항)의 증가 및 Rsh(병렬등가저항)을 감소시켜 출력감소의 원인이 된다.
- 리본 연결공정에서 진공에 의해 압착은 하나 계면부위에서 기포가 완전히 제거되지 않으면 시간에 따라 산화에 의해 셀의 Rsh(병렬등가저항)이 감소하여 출력이 감소한다.
- 리본 연결공정의 조건 및 물질과 공정 온도에 따라 셀의 휨현상(Bowing)은 없으나 직렬저항에 직접적인 영향을 미친다.
- 납성분의 리본은 유해하나 접촉저항 감소 및 유연성 측면에서 사용하며 순간적인 고온에서 공정이 진행되어 셀에 열적 스트레스를 적게 준다.

78. 태양광발전용 인버터의 정격 입력전압이 제조사로부터 규정되지 않은 경우 정격 입력전압 기준은? (단, 허용되는 최대 입력전압을 V_L , 발전을 시작하기 위한 최소 입력전압은 V_S 이다)

- ① $\frac{V_L \cdot V_S}{2}$
- ② $\frac{V_L^2 + V_S^2}{2}$
- ③ $\frac{V_L - V_S}{2}$
- ④ $\frac{V_L + V_S}{2}$

79. 태양전지 어레이의 전기적 회로 구성요소가 아닌 것은?

- ① 스트링
- ② 바이패스다이오드
- ③ 환류 다이오드
- ④ 접속함

80. 방향과 경사가 서로 다른 하부 어레이들로 구성된 태양광발전 시스템의 인버터 운영방식으로 적합한 것은?

- ① 중앙집중형
- ② 분산형
- ③ 모듈형
- ④ 마스터-슬레이브형

【5과목】 임의 구분 (20문제)

81. 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통하여 전기 판매업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업을 무엇이라 하는가?

- ① 송전사업
- ② 배전사업
- ③ 발전사업
- ④ 변전사업

82. 고압 가공전선 상호간의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 150
- ② 120
- ③ 100
- ④ 80

83. 고압 가공전선으로 내열 동합금선을 사용하는 경우 안전율이 몇 이상이 되는 이도를 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 4.0

84. 물밀전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선에 케이블을 사용하고 이를 견고한 관에 넣어 시설하였다
- ② 전선에 지름 3.5mm 아연도철선 이상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장한 케이블을 사용하였다.
- ③ 특고압인 경우 전선으로 케이블을 사용하였다.
- ④ 폴리에틸렌 혼합물·부틸고무 혼합물의 절연재료로 구성된 케이블을 사용하였다.

85. 전기안전관리업무를 개인대행자가 대행할 수 있는 태양광발전설비의 용량은?

- ① 200 kW 미만
- ② 250 kW 미만
- ③ 300 kW 미만
- ④ 350 kW 미만

86. 태양광발전소의 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 등의 기구를 시설할 때 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 충전부분이 노출되지 아니하도록 시설할 것
- ② 태양전지 모듈에 접속하는 부하측의 전로에는 그 접속점과 떨어진 부분에 개폐기를 시설할 것
- ③ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 단락이 생긴 경우 우에 전로를 보호하는 과전류차단기 등의 기구를 시설할 것
- ④ 태양전지 모듈 및 개폐기 등에 전선을 접속하는 경우 접속점에 장력이 가해지지 않도록 할 것

87. 다음 중 온실가스가 아닌 것은?

- ① 메탄
- ② 이산화탄소
- ③ 아산화질소
- ④ 과산화질소

88. 신에너지 및 재생에너지의 활성화 방안과 맞지 않는 것은?

- ① 에너지의 환경친화적 전환
- ② 에너지의 안정적 공급
- ③ 온실가스 배출의 감소
- ④ 에너지원의 단일화

89. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에서 정한 공급의무자는 지난 연도 총전력생산량의 합계에 일정비율을 곱한 의무공급량 이상을 신·재생에너지로 공급하여야한다. 다음 중 2013년도 의무공급량의 비율은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 2.0%
- ② 2.5%
- ③ 3.0%
- ④ 3.5%

90. 지중에 메설되어 있고 대지와와의 전기정향 값이 몇[Ω]이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관을 접지전극으로 사용할 수 있는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

91. 태양광발전설비공사의 철근콘크리트 또는 철골구조부를 제외한 시설공사의 하자담보책임기간은?

- ① 1년
- ② 3년
- ③ 5년
- ④ 7년

92. 전로의 보호 장치의 확실한 동작의 확보, 이상전압의 억제 및 대지전압의 저하를 위하여 전압전로의 중성점에서 시설할 경우 접지선의 공칭단면적은 몇 [mm²] 이상의 연동선으로 하여야 하는가?

- ① 16
- ② 10
- ③ 6
- ④ 4

93. 저탄소 녹색성장기본법에 의해 정부는 에너지 기본계획의 수립을 몇 년마다 수립·시행하여야 하는가?

- ① 2년
- ② 3년
- ③ 4년
- ④ 5년

94. 다음 중 신·재생에너지에 해당되는 않는 것은?

- ① 풍력
- ② 원자력
- ③ 연료전지
- ④ 태양에너지

95. 저탄소 녹색성장기본법에 규정된 저탄소 녹색성장 추진의 기본 원칙이 아닌 것은?

- 정부는 저탄소 녹색성장의 시급성과 긴박성을 인식하고
- ① 정부주도하에 저탄소 녹색성장 정책을 최우선적으로 추진한다.
- 정부는 녹색기술과 녹색산업을 경제성장의 핵심동력으
- ② 로 삼고 새로운 일자리를 창출·확대할 수 있는 새로운 경제체제를 구축한다.
- 정부는 사회·경제 활동에서 에너지와 자원이용의 효율성을 높이고 자원순환을 촉진한다.
- ③
- 정부는 국가의 자원 효율적으로 사용하기 위하여 성장잠
- ④ 재력과 경쟁력이 높은 녹색기술 및 녹색산업 분야에 대한 중점 투자 및 지원을 강화한다.



전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

96. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에서 정한 공급 의무자가 아닌 것은?

- ① 한국중부발전주식회사
- ② 한국수자원공사
- ③ 한국가스공사
- ④ 한국지역난방공사

97. 신·재생에너지정책심의회회의 심의를 거쳐 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급을 촉진하기 위한 기본계획을 수립하는 자는?

- ① 안전행정부 장관
- ② 산업통상자원부 장관
- ③ 고용노동부 장관
- ④ 환경부 장관

98. 3상 4선식 22.9kW 중성점 다중 접지식 가공 전선로의 전로와 대지사이의 절연 내력 시험전압[V]은?

- ① 28625
- ② 22900
- ③ 21068
- ④ 16488

99. 전기설비의 일반사항에 대한 내용으로 잘못된 것은?

- ① 고전압의 침입 등에 의한 감전 화재 등으로 사람에게 손상을 중 우려가 없도록 접지를 실시한다.
- ② 뇌방전으로 인한 과전압으로부터 전기설비의 손상, 감전 등의 우려가 없도록 피뢰설비를 시설한다.
- ③ 전로에 시설하는 전기기계기구는 통상 사용상태에서 발생하는 열에 견디는 것이어야한다.
- ④ 전선의 접속부분에는 전기저항이 증가되도록 접속하고 절연능력이 저하되지 않도록 하여야한다.

100. 신·재생에너지발전사업자가 도서지역에서 생산한 전력을 전력 시장에서 거래하지 않아도 되는 발전설비용량은?

- ① 1000 kW 이하
- ② 2000 kW 이하
- ③ 3000 kW 이하
- ④ 4000 kW 이하