

## 2008년03월02일년 수질환경기사 필기시험 기출문제 답안

|                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 【1과목 : 20문제】<br>수질오염개론     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|                            | ③  | ①  | ②  | ③  | ②  | ④  | ②  | ④  | ③  | ①   |
|                            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
|                            | ③  | ③  | ②  | ②  | ②  | ②  | ④  | ①  | ①  | ④   |
| 【2과목 : 20문제】<br>상하수도계획     | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
|                            | ④  | ①  | ③  | ③  | ①  | ②  | ①  | ③  | ④  | ③   |
|                            | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
|                            | ②  | ④  | ③  | ①  | ③  | ②  | ④  | ②  | ③  | ④   |
| 【3과목 : 20문제】<br>수질오염방지기술   | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
|                            | ③  | ①  | ④  | ④  | ①  | ②  | ②  | ④  | ④  | ①   |
|                            | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
|                            | ①  | ①  | ①  | ①  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ①   |
| 【4과목 : 20문제】<br>수질오염공정시험기준 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
|                            | ①  | ③  | ③  | ③  | ④  | ③  | ①  | ③  | ③  | ①   |
|                            | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
|                            | ①  | ④  | ③  | ④  | ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ③   |
| 【5과목 : 20문제】<br>수질환경관계법규   | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
|                            | ①  | ②  | ④  | ②  | ②  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①   |
|                            | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|                            | ①  | ④  | ②  | ③  | ②  | ②  | ②  | ②  | ④  | ②   |

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 수질오염개론 (20문제)

- 수온이 20°C인 어느 강에 대기에서의 용존산소 공급량이  $0.08\text{mg} \cdot \text{O}_2/\text{L} \cdot \text{hr}$ 이라고 한다. 이 강의 상시 용존산소 농도가  $7\text{mg/L}$ 로 유지된다고 할 때 이 강의 산소전달계수( $\text{hr}^{-1}$ )는? (단,  $\alpha$ ,  $\beta$ 값은 0.9, 20°C 포화용존 산소농도  $9.0\text{mg/L}$ )
  - 0.02
  - 0.05
  - 0.08
  - 0.12
- 어느 공장의 COD가  $5,000\text{mg/L}$ ,  $\text{BOD}_5$ 가  $2,100\text{mg/L}$ 이었다면 이 공장의 NBDCOD는? (단,  $K=\text{BOD}_0/\text{BOD}_5 = 1.5$ )
  - 1850mg/L
  - 1550mg/L
  - 1450mg/L
  - 1250mg/L
- 산소의 포화농도가  $9\text{mg/L}$ 인 하천에서 처음의 DO농도가  $6\text{mg/L}$ 라면 물이 3일 유하한 후의 하류에서의 DO 부족량( $\text{mg/L}$ )은? (단, 최종 BOD= $10\text{mg/L}$ 이며,  $K_1$ 과  $K_2$ 는 각각  $0.1\text{day}^{-1}$ 과  $0.2\text{day}^{-1}$ , 밑수는 상용대수이다.)
  - 약 2.3
  - 약 3.3
  - 약 4.3
  - 약 5.3
- 산소가 적은 곳에서 번식하며  $\text{H}_2\text{S}$ 를 산화하고 그 에너지를 이용하여 성장하는 세균은?
  - Sphaerotillus
  - Zoogloea
  - Beggiatoa
  - Crenothrix
- Glycine( $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2\text{N}$ )이 호기성 조건하에서  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ 로 변화되고, 다시  $\text{NH}_3$ 가  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HNO}_3$ 로 변화된다면 30g의 Glycine이  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HNO}_3$ 로 변화될 때 이론적으로 소요되는 산소총량(g)은?
  - 약 35
  - 약 45
  - 약 55
  - 약 65

- 3g의 아세트산( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )을 증류수에 녹여 1L로 하였다. 이 용액의 수소이온 농도는? (단, 이온화 상수값은  $1.75 \times 10^{-5}$ 이다.)
  - $6.3 \times 10^{-7}\text{mol/L}$
  - $7.3 \times 10^{-6}\text{mol/L}$
  - $8.3 \times 10^{-5}\text{mol/L}$
  - $9.3 \times 10^{-4}\text{mol/L}$

- 다음의 내용으로 정의되는 법칙은?

여러 물질이 혼합된 용액에서 어느 물질의 증기압(분압)은 혼합액에서 그 물질의 몰 분율에 순수한 상태에서 그 물질의 증기압을 곱한 것과 같다.

- Graham's 법칙
  - Raoult's 법칙
  - Henry's 법칙
  - Darton's 법칙
- 주로 육안적 동물을 대상으로 하여 전생물수에 대한 청수성 및 광범위 출현 미생물의 백분율로 표시되는 BI(생물지수)의 계산식으로 맞는 것은? (단, A: 청수성 미생물, B: 광범위 출현종의 미생물, C: 오수성 미생물)
    - $[(A+B)/(A+2B+C)] \times 100$
    - $[(2A+B)/(A+2B+C)] \times 100$
    - $[(A+B)/(A+B+C)] \times 100$
    - $[(2A+B)/(A+B+C)] \times 100$
  - 호소나 저수지의 여름철 성층현상에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
    - 수온차에 따라 표수층, 수온약층, 심수층의 성층을 이룬다.
    - 하층의 물은 표층으로 잘 순환(turn over)되지 않고, 수직운동은 상층에만 국한된다.
    - 완충작용을 하는 수온약층의 깊이에 따른 수온차이는 표층수에 비해 매우 적다.
    - 봄철 기온이 높고 바람이 약할 경우에는 성층이 늦게 이루어진다.

10. 다음은 해수의 특성을 기술한 것이다. 틀린 것은?

- ① 해수의 pH는 약 8.2정도이며 염분은 극지방에 비하여 적도 부근에서 다소 낮다.
- ② 해수의 밀도는 염분, 수온, 수압의 함수로 수심이 깊을수록 증가한다.
- ③ 해수 내 전체질소 중 약 35% 정도는 암모니아성 질소와 유기 질소의 형태이다.
- ④ 해수의 Mg/Ca 비는 3~4 정도로 담수에 비하여 크다.

11. 원핵세포에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원핵세포의 세포벽은 세포막의 외부에 위치하며 세포를 지지하고 보호해 주는 견고한 구조로 되어 있다.
- ② 원핵세포의 리보솜은 단백질과 리보핵산으로 구성되어 있는 작은 과립체이다.
- ③ 원핵세포의 세포소기관은 에너지 생산기능을 수행한다.
- ④ 원핵세포의 세포크기는 진핵세포에 비하여 작으며 유사분열이 없다.

12. 지하수 수직 깊이에 따른 수질분포의 특성으로 틀린 것은?

- ① 산화-환원전위 : 상층수는 높고 하층수는 낮다.
- ② 알칼리도 : 상층수는 작고 하층수는 크다.
- ③ 염분 : 상층수는 높고 하층수는 낮다.
- ④ 질소 : 상층수는 낮고 하층수는 높다.

13. A하천의 탈산소계수를 조사한 결과 20°C에서 0.19/day이었다. 하천수의 온도가 25°C로 증가되었다면 탈산소계수는 얼마로 되겠는가? (단, 온도보정계수는 1.047이다.)

- ① 0.22/day
- ② 0.24/day
- ③ 0.26/day
- ④ 0.28/day

14. 물이 함유하고 있는 이온 용해염의 농도를 종합적으로 표시하는 것으로 수온, pH와 더불어 호수 내 수계의 구분이나 성층구조 현상, 수질의 연속적 변화양상 등을 쉽게 파악할 수 있는 지표는?

- ① 총용존성고형물(TDS)
- ② 전기전도도
- ③ 이온강도
- ④ 비저항계수

15. 소수성 콜로이드에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 염에 아주 민감하다.
- ② 표면장력이 용매보다 약하다.
- ③ 현탁상태(sol)로 존재한다.
- ④ 틈달효과가 크다.

16. 방사성 핵 종인  $P^{32}$ 를 100mg/L 포함하고 있는 폐수가 있다. 이  $P^{32}$ 의 반감기가 14.3일이라면 이 폐수의  $P^{32}$ 를 10mg/L로 감소시키려면 얼마동안 저장하여야 하는가? (단, 1차반응 기준)

- ① 24.6일
- ② 47.5일
- ③ 72.1일
- ④ 96.7일



전자문제집 CBT(App Store) : [다운로드](#)

전자문제집 CBT(Google Play) : [다운로드](#)

17. 수은(Hg)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수은은 상온에서 액체상태로 존재한다.
- ② 대표적인 만성질환으로는 미나마타병, 헌터-루셀 증후군이 있다.
- ③ 유기수은은 금속상태의 수은보다 생물체내에 흡수력이 강하다.
- ④ 아연정련업, 도금공장, 도자기제조업에서 주로 발생한다.

18. 용존산소농도가 9.0mg/L인 물 200L가 있다면, 이 물의 용존산소를 완전히 제거하려 할 때 필요한 이론적  $Na_2SO_3$ 의 양(g)은? (단, 원자량 Na=23)

- ① 14.2
- ② 15.2
- ③ 16.2
- ④ 17.2

19. 약산인 0.01N- $CH_3COOH$ 가 6% 해리되어 있다면 이 수용액의 pH는?

- ① 3.2
- ② 3.5
- ③ 3.8
- ④ 4.1

20.  $\text{CaF}_2$ 의 포화용액 중에 F-의 농도는  $4 \times 10^{-4} \text{mol/L}$ 이다. 이때  $\text{CaF}_2$ 의 용해도적은?

- ①  $3.2 \times 10^{-3}$
- ②  $3.2 \times 10^{-9}$
- ③  $3.2 \times 10^{-10}$
- ④  $3.2 \times 10^{-11}$

【2과목】 상하수도계획 (20문제)

21. 관거의 길이 1200m, 유입시간 5분, 관거 내 평균유속

$$I = \frac{5.000}{t + 25}$$

1.0m/sec, 유출계수 0.5, 강우강도(mm/hr) 배수면적 2㎢ 일 때의 우수유출량은? (단, 합리식 적용 기준)

- ① 13.8m<sup>3</sup>/sec
- ② 19.8m<sup>3</sup>/sec
- ③ 23.8m<sup>3</sup>/sec
- ④ 27.8m<sup>3</sup>/sec

22. 다음은 수원지에서부터 가정까지의 급수계통을 나타낸 것이다. 맞는 것은?

- ① 취수-도수-정수-송수-배수-급수
- ② 취수-송수-정수-도수-배수-급수
- ③ 취수-도수-송수-정수-배수-급수
- ④ 취수-송수-도수-정수-배수-급수

23. 호소, 댐을 수원으로 하는 경우 ‘취수문’에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일반적으로 중, 소량 취수에 쓰인다.
- ② 일반적으로 가물막이(cofferdam)를 필요로 한다.
- ③ 파랑, 결빙 등의 기상조건에 영향이 거의 없다.
- ④ 갈수기에 호소에 유입되는 수량 이하로 취수할 계획이면 안정 취수가 가능하다.

24. 수도용 폴리에틸렌관의 장, 단점으로 틀린 것은?

- ① 열이나 자외선에 약하다.
- ② 내면조도가 변화하지 않는다.
- ③ 라이닝(Lining)의 종류가 풍부하다.
- ④ 용착접속으로는 우천시나 용천수지반에서의 시공이 곤란하다.

25. 다음 조건하에서 매설된 하수도관이 받는 하중은?

- 매설토의 단위중량 : 1.5kN/m<sup>3</sup>
- 폭요소(width factor)로서 관의 상부 90° 부분에서의 관매설을 위하여 굴토한 도랑의 폭 : 3m
- Marston 공식 적용( $C_1$  값 : 1.9)

- ① 약 26 kN/m
- ② 약 29 kN/m
- ③ 약 34 kN/m
- ④ 약 37 kN/m

26. 펌프의 토출량이 0.20m<sup>3</sup>/sec, 흡입구 유속 3m/sec인 경우, 펌프의 흡입구경은?

- ① 약 198mm
- ② 약 292mm
- ③ 약 323mm
- ④ 약 413mm

27. 폭 2m인 직사각형 상수도 도수로에 수심 1m로 물이 흐르고 있다. 조도계수는 0.03이고, 관로의 경사가 1/1000 일 때 도수로에 흐르는 유량은? (단, Manning 공식 적용)

- ① 1.33 m<sup>3</sup>/sec
- ② 2.23 m<sup>3</sup>/sec
- ③ 3.22 m<sup>3</sup>/sec
- ④ 4.42 m<sup>3</sup>/sec

28. 하수관거의 접합방법 중 굴착깊이를 알게 함으로 공사비용을 줄일 수 있으며 수위상승을 방지하고 양정고를 줄일 수 있어 펌프로 배수하는 지역에 적합하나 상류부에서는 동수경사선이 관정보다 높이 올라 갈 우려가 있는 것은?

- ① 수면접합
- ② 관중심접합
- ③ 관저접합
- ④ 관정접합

29. 우물의 양수량 결정에 사용되는 ‘적정 양수량’의 정의로 맞는 것은?

- ① 최대 양수량의 70% 이하의 양수량
- ② 최소 양수량의 70% 이하의 양수량
- ③ 안전 양수량의 70% 이하의 양수량
- ④ 한계 양수량의 70% 이하의 양수량

30. 다음과 같은 조건에서 우수월류위어의 위어 길이는?

우수월류량 : 100 m<sup>3</sup>/sec  
월류수심(위어길이간의 평균값) 0.3m

- ① 118m
- ② 224m
- ③ 338m
- ④ 442m

31. Cavitation 발생을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

- ① 펌프의 설치위치를 가능한 한 낮추어 가용 유효흡입수두를 크게 한다.
- ② 펌프의 회전속도를 낮게 선정하여 필요 유효흡입수두를 크게 한다.
- ③ 흡입측 밸브를 완전히 개방하고 펌프를 운전한다.
- ④ 흡입관에 손실을 가능한 한 작게 하여 가용 유효흡입수두를 크게 한다.

32. 취수보에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유심이 취수구에 가까우며 안정되고 홍수에 의한 하상변화가 적은 지점으로 한다.
- ② 원칙적으로 철근콘크리트 구조로 한다.
- ③ 원칙적으로 홍수의 유심방향과 직각의 직선형으로 가능한 한 한 하천의 직선부에 설치한다.
- ④ 갈수시 수면하강에 따라 하류에 위치한 공작물에 미치는 영향이 적은 지점에 설치한다.

33. 다음의 펌프장 시설(하수배제방식-펌프장의 종류)과 계획하수량을 연결한 것 중 틀린 것은?

- ① 분류식 - 중계펌프장 - 계획시간최대오수량
- ② 분류식 - 빗물펌프장 - 계획오수량
- ③ 합류식 - 중계펌프장 - 계획시간최대오수량
- ④ 합류식 - 처리장내 펌프장 - 강우시 계획오수량

34. 우수배제계획시 계획 우수량을 정하기 위하여 고려하여야 하는 사항에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 유출계수는 관로 형태에 따른 기초유출계수로부터 총괄 유출계수를 구하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 확률년수는 원칙적으로 5~10년을 원칙으로 하되, 지역 ②의 중요도 또는 방재상 필요성이 있는 경우는 이보다 크게 정할 수 있다.
- ③ 유입시간은 최소단위배수구의 지표면 특성을 고려하여 구한다.
- ④ 유입시간은 최상류관거의 끝으로부터 하류관거의 어떤 지점까지의 거리를 계획유량에 대응한 유속으로 나누어 구하는 것을 원칙으로 한다.

35. 상수처리시설 중 플록형성지의 플록형성표준시간은? (단, 계획정수량 기준)

- ① 5~10분간
- ② 10~20분간
- ③ 20~40분간
- ④ 40~60분간

36. 배수시설인 배수관의 수압에 대한 다음 설명 중 ( )안에 알맞는 내용은?

급수관을 분기하는 지점에서 배수관내의 최대정수압은 ( )kPa를 초과하지 않아야 한다.

- ① 500
- ② 700
- ③ 900
- ④ 1100

37. 하수 관거시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 오수관거의 유속은 계획시간 최대오수량에 대하여 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec로 한다.
- ② 우수관거 및 합류관거에서의 유속은 계획오수량에 대하여 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec로 한다.
- ③ 오수관거의 최소관경은 200mm를 표준으로 한다.
- ④ 우수관거 및 합류관거의 최소관경은 350mm를 표준으로 한다.

38. 다음 중 수격작용(water hammer)를 방지 또는 줄이는 방법이  
라 할 수 없는 것은?

- ① 펌프에 fly wheel을 붙여 펌프의 관성을 증가시킨다.
- ② 흡입측 관로에 압력조절수조(surge tank)를 설치하여  
부압을 유지시킨다.
- ③ 펌프 토출구 부근에 공기탱크를 두거나 부압 발생지점에  
흡기밸브를 설치하여 압력강하시 공기를 넣어준다.
- ④ 관내유속을 낮추거나 관거상황을 변경한다.

39. 하수도에 사용되는 원형 관거에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수리학적으로 유리하며 역학계산이 간단하다.
- ② 일반적으로 내경 3000mm 정도까지 공장제품을 사용할  
수 있다.
- ③ 공장제품으로 접합부를 최소화할 수 있어 지하수 침투량  
에 대한 염려가 적다.
- ④ 안전하게 지지시키기 위해서 모래기초 외에 별도로 적당  
한 기초공을 필요로 하는 경우가 있다.

40. 계획 오수량을 정할 때 고려해야 할 사항 중 틀린 것은?

- ① 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간  
최대 오수량의 3배 이상으로 한다.
- ② 지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 10~20%로 한다.
- ③ 계획시간 최대 오수량은 계획 1일 최대 오수량의 1시간  
당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.
- ④ 계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대 오수량의  
60~70%를 표준으로 한다.

**【3과목】 수질오염방지기술 (20문제)**

41. 공단 내에 새 공장을 건립할 계획이 있다. 공단의 폐수처리장은  
현재 876L/sec의 폐수를 처리하고 있다. 공단 폐수처리장에서  
Phenol을 제거할 조치를 강구치 않는다면 폐수처리장의 방류  
수내 Phenol의 농도는 몇 mg/L로 예측되는가? (단, 새 공장  
에서 배출될 Phenol의 농도는 10g/m<sup>3</sup>이고 유량은  
87.6L/sec이며 새 공장 외에는 Phenol 배출공장이 없다.)

- ① 0.51 mg/L
- ② 0.71 mg/L
- ③ 0.91 mg/L
- ④ 1.11 mg/L

42. 다음 조건에서 탈질화에 사용되는 anoxic 반응조의 체류시간  
(hr)은?

- 1. 반응조로의 유입수 질산염 농도 : 16mg/L
- 2. 반응조로부터 유출수 질산염 농도 : 3mg/L
- 3. MLVSS : 2000mg/L
- 4. 온도 : 10℃
- 5. 용존산소 : 0.1mg/L
- 6.  $U_{DN}(20^{\circ}\text{C}) : 0.01\text{day}^{-1}$
- 7.  $U'_{DN} = U_{DN} \times 1.09^{(T-20)} (1-DO)$

- ① 약 4시간
- ② 약 6시간
- ③ 약 8시간
- ④ 약 10시간

43. 포기조의 MLSS농도를 3,000mg/L로 유지하기 위한 슬러지 반  
송비는? (단, SVI=100, 유입수, 생성 SS는 무시한다.)

- ① 0.34
- ② 0.37
- ③ 0.40
- ④ 0.43

44. 유량이 2,000m<sup>3</sup>/일 이고, SS농도가 220mg/L인 폐수의 SS  
처리효율이 60%일 때 처리장에서 하루 발생하는 슬러지의 양  
은? (단, 슬러지 비중 : 1.03, 함수율 94%, 처리된 SS는 모두 슬  
러지로 발생한다.)

- ① 약 1.8 m3
- ② 약 2.1 m3
- ③ 약 3.4 m3
- ④ 약 4.3 m3

45. 다음 중 생물학적 탈질 공정에서 일반적으로 탄소원 공급용으  
로 가해주는 것은?

- ① CH3OH
- ② C2H5OH
- ③ CH3COOH
- ④ C2H4OH

46. 용수 응집시설의 급속 혼합조를 설계하고자 한다. 반응조의 설계유량은  $15,140\text{m}^3/\text{day}$ 이며 정방형으로 하고 깊이는 폭의 1.25배로 한다면 교반을 위한 필요동력은? (단,  $\mu = 0.00131\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ , 속도 구배  $= 900\text{sec}^{-1}$ , 체류시간 30초이다.)

① 약 4.3kW

② 약 5.6kW

③ 약 6.8kW

④ 약 7.3kW

47. 슬러지를 Leaf test한 결과 아래와 같은 실험값을 얻었다. 주어진 실험 조건하에서 탈수 시 여과속도는 건조고형물을 기준할 때 얼마가 되겠는가?

- 유효여과면적 :  $150\text{cm}^2$
- 운전시간 : 5분
- 1회 cake양 : 400g
- cake 함수율 : 60%(중량비)

①  $146\text{ kg}/\text{m}^2 \cdot \text{hr}$

②  $128\text{ kg}/\text{m}^2 \cdot \text{hr}$

③  $89\text{ kg}/\text{m}^2 \cdot \text{hr}$

④  $65\text{ kg}/\text{m}^2 \cdot \text{hr}$

48. 재래식 활성 슬러지 처리시설에서 1차 침전 후의  $\text{BOD}_5$ 가  $200\text{mg}/\text{L}$ 인 폐수  $2,000\text{m}^3/\text{day}$ 를 처리하려고 한다. 포기조의 유기물 부하는  $0.2\text{kg} \cdot \text{BOD}/\text{kg} \cdot \text{MLVSS} \cdot \text{day}$ , 체류시간은 6hr이라면 MLVSS 값은?

①  $1000\text{mg}/\text{L}$

②  $2000\text{mg}/\text{L}$

③  $3000\text{mg}/\text{L}$

④  $4000\text{mg}/\text{L}$

49. 1일 폐수배출량이  $500\text{m}^3$ 이고 BOD가  $300\text{mg}/\text{L}$ , 질소(N)가  $5\text{mg}/\text{L}$ , SS가  $100\text{mg}/\text{L}$ 인 폐수를 활성 슬러지법으로 처리하고자 한다. 이론적으로 공급해야 할 요소  $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 의 양은 하루에 몇 kg인가? (단, BOD:N:P의 비율은 100:5:1로 가정)

① 약 3

② 약 5

③ 약 8

④ 약 11

50. 생물학적 인, 질소제거 공정에서 호기조, 무산소조, 혐기조 공정의 주된 역할을 가장 알맞게 설명한 것은? (단, 유기물 제거는 고려하지 않음, 호기조-무산소조-혐기조 순서)

① 인의 과잉흡수 - 탈질소 - 인의 방출

② 인의 과잉흡수 - 인의 방출 - 탈질소

③ 인의 방출 - 인의 과잉흡수 - 탈질소

④ 인의 방출 - 탈질소 - 인의 과잉흡수

51. 침전조 수심을 3.0m라 가정하고, 침전조에서 다음 입자를 제거하는데 필요한 이론 체류시간(hr)은? (단, -. 독립입자 침강 기준 (스토크식 적용), -. 응집 후 침전조에서 제거하려는 상대밀도  $1.002\text{g}/\text{cm}^3$ , 지름 1.0mm인 명반플럭, -. 유체밀도  $\rho = 1.0\text{g}/\text{cm}^3$ , 점성계수  $\mu = 1.307 \times 10^{-3}\text{kg}/\text{m} \cdot \text{sec}$ )

① 1hr

② 2hr

③ 3hr

④ 4hr

52. 탈기법을 이용, 폐수 중의 암모니아성 질소를 제거하기 위하여 폐수의 pH를 조절하고자 한다. 수중 암모니아를  $\text{NH}_3$ (기체분자의 형태) 99%로 하기 위한 pH는? (단, 암모니아성 질소의 수중에서의 평형은 다음과 같다.  $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ , 평형상수  $K = 1.8 \times 10^{-5}$ )

① 11.25

② 11.45

③ 11.65

④ 11.85

53. 폐수 유량이  $3000\text{m}^3/\text{day}$ , 부유 고형물의 농도가  $150\text{mg}/\text{L}$ 이다. 공기부상 시험에서 공기와 고형물의 비가  $0.05\text{mg} \cdot \text{air}/\text{mg} \cdot \text{solid}$  일 때 최적의 부상을 나타낸다. 설계 온도  $20^\circ\text{C}$ , 이때의 공기용해도는  $18.7\text{mL}/\text{L}$ 이다. 흡수비 0.5, 부하율이  $0.12\text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{min}$ 일 때 반송이 있으며 운전압력이 3.5기압인 부상조의 표면적은?

①  $24.5\text{m}^2$

②  $37.5\text{m}^2$

③  $42.0\text{m}^2$

④  $51.5\text{m}^2$

54. 처리인구 2000명인 활성슬러지공정과 혐기성소화조 공정을 갖춘 폐수처리시설이 있다. 활성슬러지 공정에서 발생된 1차 및 2차 혼합슬러지의 고형물 발생량은  $0.104\text{kg}/\text{인} \cdot \text{day}$ 이며 혼합슬러지의 건조 고형물은 4.5%이다. 이를 혐기성 소화조( $35^\circ\text{C}$ 에서 운전)에 유입하여 처리하고자 한다. 가장 추운 1월에 유입슬러지 온도가  $11.1^\circ\text{C}$ 라면 유입슬러지를 소화조의 운전 온도까지 가열하는데 필요한 열량은? (단, 슬러지의 비중 1.0, 비열은  $4,200\text{ J}/\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}$ )

① 약 19,330 kJ/hr

② 약 17,330 kJ/hr

③ 약 15,440 kJ/hr

④ 약 11,440 kJ/hr

55. 함수율 95%인 생분뇨가 분뇨처리장에  $100\text{m}^3/\text{day}$ 의 물로 투입되고 있다. 이 분뇨에는 휘발성 고형물(VS)이 총고형물(TS)의 50%이고, VS의 60%가 소화가스로 발생되었다. VS  $1\text{kg}$ 당  $0.6\text{m}^3$ 의 소화가스가 발생되었다면 분뇨의 소화가스 총발생량( $\text{m}^3/\text{day}$ )은? (단, 분뇨의 비중은 1로 한다.)

①  $600\text{ m}^3/\text{day}$

②  $700\text{ m}^3/\text{day}$

③  $800\text{ m}^3/\text{day}$

④  $900\text{ m}^3/\text{day}$

56. 평균 유량이  $20000\text{m}^3/\text{day}$ 인 도시하수처리장의 1차 침전지를 설계하고자 한다. 1차 침전지에 대한 권장 설계 기준은 최대 표면부하율  $50\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{day}$ , 평균 표면부하율  $20\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{day}$ 이다. 최대유량/평균유량=2.75이라면 침전조의 직경은?

① 32.7m

② 37.4m

③ 42.5m

④ 48.7m

57. 연속회분식 활성슬러지 반응조(SBR)의 장점을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 수리학적 과부하에도 MLSS의 누출이 없다.

② 질소와 인의 동시 제거시 운전의 유연성이 적다.

③ 설계자료가 제한적이다.

④ 소유량에 적합하다.

58. 폭기조의 유입수 BOD= $150\text{mg}/\text{L}$ , 유출수 BOD =  $10\text{mg}/\text{L}$ , MLSS =  $2500\text{mg}/\text{L}$ , 미생물성장계수 ( $Y$ )= $0.7\text{kg} \cdot \text{MLSS}/\text{kg} \cdot \text{BOD}$ , 내생호흡계수( $k_s$ ) =  $0.05\text{day}^{-1}$ , 폭기시간( $\Delta t$ )= $6\text{시간}$ 이다. 미생물체류시간( $\theta_c$ )은?

① 3.4일

② 5.4일

③ 7.4일

④ 9.4일

59. 회전원판법(RBC)의 장점과 가장 거리가 먼 것은?

① 미생물에 대한 산소 공급 소요전력이 적다.

② 고정메디아로 높은 미생물 농도 및 슬러지 일령을 유지할 수 있다.

③ 기온에 따른 처리효율의 영향이 적다.

④ 재순환이 필요없다.

60. 다음 중 흡착등온 관련 식과 가장 거리가 먼 것은?

① Michaelis-Menten

② BET

③ Freundlich

④ Langmuir

#### 【4과목】 수질오염공정시험기준 (20문제)

61. 실험의 일반사항에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 유효측정농도는 최대정량한계를 의미하며 그 이하는 불검출된 것으로 간주한다.

② ‘표준편차율’이란 표준편차를 평균값으로 나눈 값의 백분율을 말한다.

③ ‘정량범위’라 함은 본 시험방법에 따라 시험할 경우 표준편차율 10%이하에서 측정할 수 있는 정량하한과 정량상한의 범위를 말한다.

④ 분석용 저울은  $0.1\text{mg}$ 까지 달 수 있는 것이어야 한다.

62. 흡광광도법으로 페놀류 분석시, 측정파장과 검액의 색을 알맞게 짝지은 것은? (단, 수용액 기준)

①  $620\text{nm}$  - 청색

②  $570\text{nm}$  - 황색

③  $510\text{nm}$  - 적색

④  $470\text{nm}$  - 청록색

63. 금속성분을 측정하기 위한 시료의 전처리 방법 중 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산화분해가 어려운 시료에 적용되는 방법은?

- ① 질산-염산에 의한 분해
- ② 질산-불화수소산에 의한 분해
- ③ 질산-과염소산에 의한 분해
- ④ 질산-과염소산-불화수소산에 의한 분해

64. 노말핵산추출물질 측정에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 시료의 pH를 4 이하의 산성으로 하여 노말핵산층에 용해
- ① 되는 물질을 노말핵산으로 추출하여 노말핵산을 증발시킨 잔류물의 무게로부터 구하는 방법이다.
- ② 광유류의 양을 시험하고자 할 경우에는 활성구산마그네슘(플로리실)칼럼을 이용한다.
- ③ 시료용기는 폴리에틸렌병을 사용하여야 하며 채취한 시료전량을 사용하여 시험한다.
- ④ 정량범위는 2~200mg이다.

65. 총대장균군의 시료채취 및 정량방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시료 중 잔류염소는 멸균된 10% 티오황산나트륨으로 제거한다.
- ② 채취된 시료는 어떠한 경우에도 저온(10°C 이하)의 상태로 운반하여야 한다.
- ③ 시료의 균일화를 위하여 액상시료는 강하게 진탕한다.
- ④ 고형물이 포함된 시료는 멸균 여과지로 여과한 후 적당량의 희석액과 혼합하여 사용한다.

66. 다음은 알칼리성 100°C에서 과망간산칼륨에 의한 COD측정에 관한 내용이다. ( )안에 맞는 것은?

- 시료를 알칼리성으로 하여 과망간산칼륨 일정과량을 넣고 ( )수욕 상에서 가열 반응시키고 요오드화칼륨 및 황산을 넣어 남아 있는 과망간산칼륨에 의하여 유리된 요오드의 양으로부터 산소의 양을 측정하는 방법이다.
- ① 15분간
  - ② 30분간
  - ③ 60분간
  - ④ 120분간

67. 이온전극법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시료용액의 교반은 이온전극의 응답속도 이외의 전극법 위, 정량한계 값에는 영향을 미치지 않는다.
- ② 시료 중의 음이온 및 양이온의 분석에 이용된다.
- ③ 이온전극법에 사용하는 장치의 기본구성은 전위차계, 이온전극, 비교전극, 시료용기 및 자석교반기로 되어 있다.
- ④ 이온전극의 종류에는 유리막 전극, 고체막 전극, 격막형 전극으로 구분된다.

68. 다음 중 색도의 측정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 색도의 측정은 아담스-니컬슨의 색도 공식을 근거로 하고 있다.
- ② 시각적으로 눈에 보이는 색상과 관계 없이 단순 색도차 또는 단일 색도차를 계산한다.
- ③ 백금-코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐하수에는 적용할 수 없다.
- ④ 시료 중의 부유물질은 제거하여야 한다.

69. 다음은 셀레늄 측정원리에 관한 설명이다. ( )안에 알맞는 내용은?

- 염산산성에서 시료에 ( )을(를) 넣어 발생하는 수소화셀레늄을 포집하며 마르곤-수소 불꽃에서 원자화시켜 흡광도를 측정하여 셀레늄 농도를 정량함
- ① 염화제일주석
  - ② 황산구리
  - ③ 아연분말
  - ④ 제이철암모늄

70. 다음은 구리의 흡광광도법(디에틸디티오카르바민산법)의 시험 방법에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 시료 중에 시안화합물이 함유되어 있으며 수산화물로 공침 제거한 다음 시험한다.
- ② 비스머스(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 황색을 나타내어 방해한다.
- ③ 추출용매는 벤젠을 사용할 수도 있다.
- ④ 무수황산 나트륨 대신 건조 기름종이를 사용하여 여과하여도 된다.

71. 다음은 아연의 흡광광도법(진콘법)의 시험방법에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 아연이온이 pH 약 4에서 진콘과 반응하여 생성되는 물질의 흡광도를 측정하는 방법이다.
- ② 2가 망간이 공존하지 않은 경우에는 아스코르빈산나트륨을 넣지 않는다.
- ③ 청색 킬레이트 화합물의 흡광도를 620nm에서 측정한 다.
- ④ 시료 중 시안화칼륨과 착화합물을 형성하지 않는 중금속 이온이 공존하면 발색할 때 혼탁하여 방해한다.

72. 다음은 크롬의 흡광광도법(디페닐카르바지드법)의 시험방법에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 시료 중 철이 2.5mg이하로 공존할 경우에는 디페닐카르바지드 용액을 넣기 전에 5% 피로인산나트륨 10수화물 용액 2mL를 넣어주면 영향이 없다.
- ② 정량범위는 0.002~0.05mg이며 표준편차율은 10~3%이다.
- ③ 과망간산칼륨으로 크롬이온 전체를 6가 크롬으로 산화시킨다.
- ④ 파장 460nm에서 적자색 착화합물의 흡광도를 측정하는 방법이다.

73. 수질오염공정시험방법상 흡광광도법을 적용한 페놀류 측정에 관한 내용으로 맞는 것은?

- ① 정량범위는 직접법일 때 0.025~0.05mg이다.
- ② 표준편차는 3% 이하이다.
- ③ 증류한 시료에 염화암모늄-암모니아 완충액을 넣어 pH10으로 조절한다.
- ④ 4-아미노 안티피린과 페리시안 칼륨을 넣어 생성된 청색의 안티피린계 색소의 흡광도를 측정하는 방법이다.

74. 전기전도도 측정시 전도도표준액 조제에 사용되는 시약은?

- ① 염화칼슘
- ② 염화제이암모늄
- ③ 염화암모늄
- ④ 염화칼륨

75. 가스크로마토그래피법에서 일반적으로 사용하는 정지상 액체의 종류 중 탄화수소계가 아닌 것은?

- ① 헥사데칸
- ② 스쿠아란
- ③ 폴리페닐에테르
- ④ 진공용 그리스

76. 시료를 온도 4°C, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>로 pH를 2 이하로 보존하여야 하는 측정대상 항목이 아닌 것은?

- ① 총질소
- ② 총인
- ③ 화학적산소요구량
- ④ 유기인

77. 알킬수은을 가스크로마토그래피법으로 분석하고자 한다. 이때 운반가스의 유속범위로 가장 적절한 것은?

- ① 3~8 mL/분
- ② 15~25 mL/분
- ③ 30~80 mL/분
- ④ 150~250 mL/분

78. 질산성 질소의 정량시험 방법 중 소량의 시료로 정량이 가능하며 시험 조작이 간편하고 재현성도 우수한 방법은? (단, 정량범위는 0.1 mg · NO<sub>3</sub><sup>-</sup>N/L 이상)

- ① 가스크로마토그래피법
- ② 자외선 흡광광도법
- ③ 이온크로마토그래피법
- ④ 데발다합금 환원증류법

79. 개수로에 의한 유량 측정시 수로의 구성, 재질, 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수로는 될수록 직선적이며, 수면이 물결치지 않는 곳을 고른다.
- ② 10m를 측정구간으로 하여 5m마다 유수의 횡단면적을 측정한다.
- ③ 유속의 측정은 부표를 사용하여 10m 구간을 흐르는데 걸리는 시간을 스톱워치(Stop Watch)로 잰다.
- ④ 수로의 수량은  $Q=60V \cdot A$ ,  $V=0.75V_e$ 로 한다. (Q : 유량 [m<sup>3</sup>/분], V : 총평균 유속[m/sec], V<sub>e</sub>: 표면 최대 유속 [m/sec], A : 평균단면적[m<sup>2</sup>])

80. 시료의 전처리 방법인 피로리딘 디티오카르바민산 암모늄 추출법(APDC-MIBK)에서 사용하는 지시약으로 알맞은 것은?

- ① 티몰블루우 · 에틸 알코올용액
- ② 메타이소부틸 에틸 알코올 용액
- ③ 브롬페놀블루우 에틸 알코올 용액
- ④ 메타크레졸퍼플 에틸 알코올 용액

**【5과목】 수질환경관계법규 (20문제)**

81. 수영 등 물놀이 행위 제한 권고기준으로 맞는 것은?

- ① 대장균 : 500(개체수/100mL) 이상
- ② 대장균 : 1000(개체수/100mL) 이상
- ③ 대장균 : 2000(개체수/100mL) 이상
- ④ 대장균 : 3000(개체수/100mL) 이상

82. 수질 및 수생태계 환경기준(하천) 중 사람의 건강보호를 위한 기준으로 맞는 것은?

- ① 카드뮴 : 0.05 mg/L 이하
- ② 사염화탄소 : 0.004 mg/L 이하
- ③ 6가 크롬 : 0.01 mg/L 이하
- ④ 납(Pb) : 0.01 mg/L 이하

83. 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

- 대기환경기술인으로 임명된 자가 수질환경기술인의 자
- ① 격을 함께 갖춘 경우에는 수질환경기술인을 겸임할 수 있다.
- 연간 90일 미만 조업하는 제1종부터 제3종까지의 사업
- ② 장은 제4종 사업장, 제5종 사업장에 해당하는 환경기술인을 선임할 수 있다.
- 공동방지시설의 경우에는 폐수배출량이 제4종 또는 제5
- ③ 종 사업장의 규모에 해당하면 제3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 한다.
- 제1종 또는 제2종 사업장 중 3개월간 실제 작업한 날만을
- ④ 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업한 경우에는 환경기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다.

84. 다음의 ( )안에 맞는 내용은?

오염발당 사업자 등은 오염부하량 또는 배출량의 준수기간 ( ① )전까지 측정기기를 부착하며 수질오염 물질의 배출량 등을 측정하고 그 측정결과를 ( ② ) 보존하여야 한다.

- ① ① 60일, ② 2년간
- ② ① 90일, ② 2년간
- ③ ① 60일, ② 3년간
- ④ ① 90일, ② 3년간

85. 오염총량관리기본계획의 수립시 포함하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 당해 지역 개발계획의 내용
- ② 수계구간별, 오염물질별 배출원 및 배출기간
- ③ 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획
- ④ 당해 지역 개발계획으로 인하여 추가로 배출되는 오염부하량 및 그 저감계획

86. 배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출하거나 방지시설에 유입하지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위를 한 자에 대한 벌칙 기준은? (단, 폐수무방류배출시설 제외)

- ① 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
- ② 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ④ 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

87. 수질오염방지시설 중 화학적 처리시설에 해당되는 것은?

- ① 응집시설
- ② 살균시설
- ③ 산화시설(산화조(酸化槽) 또는 산화지(酸化池)를 말한다.)
- ④ 접촉조

88. 낚시 제한구역 내에서의 낚시를 하고자 하는 자에 대한 제한 행위와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 1명이 5대의 낚시대를 사용하는 행위
- ② 취사 행위
- ③ 1개의 낚시대에 2개의 낚시 바늘로 떡밥, 어분을 끼워 던지는 행위
- ④ 고기를 잡기 위하여 폭발물, 배터리, 어망 등을 이용하는 행위(내수면 어업법에 의하여 면허, 허가를 받거나 신고를 하고 어망을 사용하는 경우는 제외함)

89. 환경부장관이 수립하는 대권역 수질 및 수생태계 보전계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원의 분포현황
- ② 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원에 의한 수질오염물질 발생량
- ③ 수질오염관리 기본 및 시행계획
- ④ 수질 및 수생태계 변화 추이 및 목표기준

90. 다음 수질오염물질 중 초과배출부과금의 부과 대상이 아닌 것은?

- ① 디클로로메탄
- ② 페놀류
- ③ 테트라클로로에틸렌
- ④ 폴리염화비페닐

91. 다음 중 특정수질유해물질로만 구성된 것은?

- ① 시안화합물, 셀레늄 및 그 화합물, 벤젠
- ② 시안화합물, 인 화합물, 페놀류
- ③ 벤젠, 바롬화합물, 구리 및 그 화합물
- ④ 6가 크롬 화합물, 페놀류, 니켈 및 그 화합물

92. 폐수처리업에 종사하는 기술요원이 3년마다 1회 이상 교육을 받아야 하는 교육기관은?

- ① 환경보전협회
- ② 환경관리인협회
- ③ 환경관리공단
- ④ 국립환경인력개발원

93. “배출부과금 징수실적 및 체납처분 현황”의 위임업무 보고 횟수로 맞는 것은?

- ① 연 1회
- ② 연 2회
- ③ 연 4회
- ④ 연 12회

94. 수질 및 수생태계 환경기준 중 호소의 생활환경기준으로 틀린 것은? (단, 등급은 ‘매우 좋음’기준)

- ① pH : 6.5~8.5
- ② 총인 : 0.01 mg/L 이하
- ③ 부유물질량 : 2mg/L 이하
- ④ 총질소 : 0.2 mg/L 이하

95. 수질오염경보인 수질오염감시경보의 경보단계 종류가 아닌 것은?

- ① 주의
- ② 경고
- ③ 관심
- ④ 심각

96. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 적용되는 용어의 정의로 틀린 것은?

폐수무방류배출시설 : 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 당해 사업장 안에서 수질오염방지시설을 이용하여 처리하거나 동일 배출시설에 재이용하는 등 공공수역으로 배출하지 아니하는 폐수배출시설을 말한다.

수면관리자 : 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말하며, 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2인 이상인 경우에는 하천법에 의한 하천의 관리청의 자가 수면관리자가 된다.

특정수질유해물질 : 사람의 건강, 재산이나 동·식물의 생육에 직접 또는 간접으로 위해를 줄 우려가 있는 수질오염물질로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.

공공수역 : 하천·호소·항만·연안해역 그밖에 공공용에 사용되는 수역과 이에 접속하여 공공용에 사용되는 환경부령이 정하는 수로를 말한다.

97. 초과부과금 산정기준에서 수질오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 큰 것은?

① 카드뮴 및 그 화합물

② 수은 및 그 화합물

③ 유기인 화합물

④ 납 및 그 화합물

98. 다음 ( )안에 알맞는 내용은?

환경부장관이나 시도지사는 지정, 고시된 호소의 생성·조성연도, 유역면적, 저수량 등 호소를 관리하는데에 필요한 기초자료에 대하여 ( )마다 조사, 측정함을 원칙으로 한다.

① 2년

② 3년

③ 5년

④ 10년

99. 비점오염저감시설 중 장치형 시설이 아닌 것은?

① 생물학적 처리형 시설

② 응집, 침전 처리형 시설

③ 와류형 시설

④ 침투형 시설

100. 오염총량초과부과금 산정 방법 및 기준에서 적용되는 측정유량(일일유량 산정시 적용) 단위로 맞는 것은?

① m<sup>3</sup>/min

② L/min

③ m<sup>3</sup>/sec

④ L/sec