

2019년08월04일년 수질환경기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 수질오염개론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	①	②	①	④	②	③	③	④	②
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	④	②	①	③	②	②	④	④	①
【2과목 : 20문제】 상하수도계획	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	④	④	④	①	③	③	②	①	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	④	①	②	④	②	①	④	②	④
【3과목 : 20문제】 수질오염방지기술	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	③	④	④	②	②	②	③	④	③
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	①	①	②	④	①	②	③	③	①
【4과목 : 20문제】 수질오염공정시험기준	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	④	①	②	①	②	③	④	③	③	①
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	③	④	④	③	③	③	④	④	②	②
【5과목 : 20문제】 수질환경관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	②	③	①	④	①	①	①	①	④	④
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	②	③	④	③	①	②	④	②	②	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

CBT 기출문제



【1과목】 수질오염개론 (20문제)

1. 부조화형 호수가 아닌 것은?

- ① 부식영양형 호수
- ② 부영양형 호수
- ③ 알칼리영양형 호수
- ④ 산영양형 호수

2. 물의 이온화적(K_W)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 25°C에서 물의 K_W 가 1.0×10^{-14} 이다.
- ② 물은 강전해질로서 거의 모두 전리된다.
- ③ 수온이 높아지면 감소하는 경향이 있다.
- ④ 순수의 pH는 7.0이며 온도가 증가할수록 pH는 높아진다.

3. 미생물을 진핵세포와 원핵세포로 나눌 때 원핵세포에는 없고 진핵 세포에만 있는 것은?

- ① 리보솜
- ② 세포소기관
- ③ 세포벽
- ④ DNA

4. 수중의 물질이동확산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 해역에서의 난류확산은 수평방향에 비해 수직방향은 비교적 완만하다.
- ② 일정한 온도에서 일정량의 물에 용해하는 기체의 부피는 그 기체의 분압에 비례한다.
- ③ 수중에서 오염물질의 확산속도는 분자량이 커질수록 작아지며, 기체 밀도의 제곱근에 반비례한다.
- ④ 하천, 호수, 해역 등에 유입된 오염물질은 분자확산, 여과, 전도현상 등에 의해 점점 농도가 높아진다.

5. Alkalinity의 정의에서 물속에 Carbonate 만 있을 경우에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① pH는 약9.5이상이다.
- ② 페놀프탈레인 종말점은 Total Alkalinity의 절반이 된다.
- ③ Carbonate Alkalinity는 Total Alkalinity와 같다
- ④ 산을 주입시키면 사실상 페놀프탈레인 종말점만 찾을 수 있다.

6. 금속수산화물 $M(OH)_2$ 의 용해도적(K_{ps})이 4.0×10^{-9} 이면 $M(OH)_2$ 의 용해도(g/L)는? (단, M은 2가, $M(OH)_2$ 의 분자량 = 80)

- ① 0.04
- ② 0.08
- ③ 0.12
- ④ 0.16

7. 하수의 BOD_3 가 140mg/L이고 탈산소계수 k(상용대수)가 0.2/day 일 때 최종 BOD(mg/L)는?

- ① 약 164
- ② 약 172
- ③ 약 187
- ④ 약 196

8. 세포의 형태에 따른 세균의 종류를 올바르게 짝지은 것은?

- ① 구형 - Vibrio cholera
- ② 구형 - Spirillum volutans
- ③ 막대형 - Bacillus subtilis
- ④ 나선형 - Streptococcus

9. 미생물의 종류를 분류할 때, 탄소 공급원에 따른 분류는?

- ① Aerobic, Anaerobic
- ② Thermophilic, Psychrophilic
- ③ Photosynthetic, Chemosynthetic
- ④ Autotrophic, Heterotrophic

10. 생분뇨의 BOD는 19500ppm, 염소이온 농도는 4500ppm이다. 정화조 방류수의 염소이온 농도가 225ppm이고 BOD농도가 30ppm일 때, 정화조의 BOD 제거 효율은(%)? (단, 희석 적용, 염소는 분해되지 않음)

- ① 96
- ② 97
- ③ 98
- ④ 99

11. glycine($\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{COOH}$) 7몰을 분해하는데 필요한 이론적 산소 요구량($\text{g O}_2/\text{mol}$)은? (단, 최종산물은 HNO_3 , CO_2 , H_2O 이다.)

① 724

② 742

③ 768

④ 784

12. 아세트산(CH_3COOH) 1000mg/L 용액의 pH가 3.0이었다면, 이 용액의 해리상수(K_a)는?

① 2×10^{-5}

② 3×10^{-5}

③ 4×10^{-5}

④ 6×10^{-5}

13. 오염물질 중 생분해성 유기물이 아닌 것은?


① 알코올

② PCB

③ 전분

④ 에스테르

14. 아래와 같은 반응에 관여하는 미생물은?



① Pseudomonas

② Sphaerotillus

③ Acinetobacter

④ Nitrosomonas

15. 하천이 바다로 유입되는 지역으로 반폐쇄성수역인 하구에서 물의 흐름에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 밀도류에 의해 흐름이 발생한다.

② 조류의 증가나 감소에 의해 흐름이 발생한다.

③ 간조나 만조사이에 물의 이동방향은 하류방향이다.

④ 간조 시에는 담수의 흐름이 바다로 향한 이동에 작용한다.

16. 지구상에 분포하는 수량 중 빙하(만년설포함)다음으로 가장 많은 비율을 차지하고 있는 것은? (단, 담수기준)

① 하천수

② 지하수

③ 대기습도

④ 토양수

17. 다음 지하수의 특성에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 지하수는 국지적인 환경조건의 영향을 크게 받는다.

② 지하수의 염분농도는 지표수 평균농도 보다 낮다.

③ 주로 세균에 의한 유기물 분해작용이 일어난다

지하수는 토양수내 유기물질 분해에 따른 탄산가스의 발
④ 생과 약산성의 빗물로 인하여 광물질이 용해되어 경도가 높다.

18. 0.1N HCl 용액 100ml에 0.2N NaOH 용액 75ml를 섞었을 때 혼합용액의 pH는? (단, 전리도는 100% 기준)

① 약 10.1

② 약 10.4

③ 약 11.3

④ 약 12.5

19. Streeter-Phelps 식의 기본가정이 틀린 것은?

① 오염원은 점오염원

② 하상퇴적물의 유기물분해를 고려하지 않음

③ 조류의 광합성은 무시, 유기물의 분해는 1차 반응

④ 하천의 흐름 방향 분산을 고려

20. 하천수위의 난류 확산 방정식과 상관성이 적은 인자는?

① 유량

② 침강속도

③ 난류확산계수

④ 유속

【2과목】 상하수도계획 (20문제)

21. 관경 1100mm, 동수경사 2.4‰, 유속 1.63m/sec, 연장 L = 30.6m 일 때 역사이폰의 손실수두(m)는 약 얼마인가? (단, 손실수 두에 관한 여유 $\alpha = 0.042m$)

① 0.42

② 0.32

③ 0.25

④ 0.16

22. 상수도시설인 배수지 용량에 대한 설명이다. ()의 내용으로 옳은 것은?

유효용량은 시간변동조정용량과 비상대처 용량을 합하여 급수구역의 () 이상을 표준으로 한다.

① 계획시간최대급수량의 8시간분

② 계획시간최대급수량의 12시간분

③ 계획1일최대급수량의 8시간분

④ 계획1일최대급수량의 12시간분

23. 저수시설을 형태적으로 분류할 때의 구분과 가장 거리가 먼 것은?

① 지하댐

② 하구둑

③ 유수지

④ 저류지

24. 지하수 취수 시 적용되는 양수량 중에서 적정양수량의 정의로 옳은 것은?

① 최대양수량의 80% 이하의 양수량

② 한계양수량의 80% 이하의 양수량

③ 최대양수량의 70% 이하의 양수량

④ 한계양수량의 70% 이하의 양수량

25. 유역면적이 40 ha, 유출계수 0.7, 유입시간 15분, 유하시간 10 분인 지역에서의 합리식에 의한 우수관거 설계유량(m^3/sec)

$$I = \frac{3640}{t + 40}$$

은? (단, 강우강도 공식)

① 4.36

② 5.09

③ 5.60

④ 7.01

26. 수돗물의 랑게리아지수에 관한 설명으로 틀린것은?

① 랑게리아지수는 pH, 칼슘경도, 알칼리도를 증가시킴으로써 개선할 수 있다.

물의 실제 pH와 이론적 pH(pHs: 수중의 탄산칼슘이 용
② 해되거나 석출되지 않는 평형상태로 있을 때에 pH)와의 차이를 말한다.

③ 지수가 양(+)의 값으로 절대치가 클수록 탄산칼슘의 석출이 일어나기 어렵다.

④ 소석회 · 이산화탄소병용법은 칼슘경도, 유리탄산, 알칼리도가 낮은 원수의 랑게리아지수 개선에 알맞다.

27. 상수처리시설인 ‘착수정’에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 형상은 일반적으로 직사각형 또는 원형으로 하고 유입구에는 제수밸브 등을 설치한다.

② 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm 이상의 여유를 두어야 한다.

③ 용량은 체류시간을 30~60분 정도로 한다.

④ 수심은 3~5m 정도로 한다.

28. 정수처리를 위한 막여과설비에서 적절한 막여과의 유속 설정 시 고려사항으로 틀린 것은?

① 막의 종류

② 막공급의 수질과 최고 수온

③ 전처리설비의 유무와 방법

④ 입지조건과 설치공간

29. 지름 2000mm의 원심력 철근콘크리트관이 포설되어 있다. 만 관으로 흐를 때의 유량(m^3/s)은? (단, 조도계수 = 0.015, 동수구배 = 0.001, Manning 공식 이용)

① 4.17

② 2.45

③ 1.67

④ 0.66

30. 취수탑의 취수구에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 단면현상은 정방형을 표준으로 한다.

② 취수탑의 내측이나 외측에 슬루스게이트(제수문), 버터 플라이밸브 또는 제수밸브 등을 설치한다.

③ 전면에는 협잡물을 제거하기 위한 스크린을 3~5cm 간격으로 취수구의 전면에 설치한다.

④ 하고 갈수시에도 계획취수량을 확실하게 취수할 수 있는 것으로 한다.

31. 양수량(Q) 14m³/min, 전양정(H) 10m, 회전수(N) 1100rpm 인 펌프의 비교회전도(Ns)는?

① 412

② 732

③ 1302

④ 1416

32. 도수시설인 접합정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 접합정은 충분한 수밀성과 내구성을 지니며, 용량은 계획 도수량의 1.5분 이상으로 한다.

② 유입속도가 큰 경우에는 접합정 내에 월류벽 등을 설치한다.

③ 수압이 높은 경우에는 필요에 따라 수압제어용 밸브를 설치한다.

④ 유출관의 유출구 중심높이는 저수위에서 관경의 2배 이상 높게 하는 것을 원칙으로 한다.

33. 정수시설인 막여과시설에서 막모듈의 파울링에 해당되는 내용은?

① 막모듈의 공급유로 또는 여과수 유로가 고형물로 폐색되어 흐르지 않는 상태

② 미생물과 막 재질의 자화 또는 분비물의 작용에 의한 변화

③ 건조되거나 수축으로 인한 막 구조의 비가역적인 변화

④ 원수 중의 고형물이나 진동에 의한 막 면의 상처나 마모, 파단

34. 펌프의 제원 결정 시 고려하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 전양정

② 비속도

③ 토출량

④ 구경

35. 정수장의 플록형성지에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 플록형성지는 혼화지와 침전지 사이에 위치하고 침전지에 붙여서 설치한다.

② 플록형성시간은 계획정수량에 대하여 20~40분간을 표준으로 한다.

③ 플록클레이터의 주변속도는 15~80cm/sec로 한다.

④ 플록형성지 내의 교반강도는 상류, 하류를 동일하게 유지하여 일정한 간동의 플록을 형성시킨다.

36. 우수관거 및 합류관거의 최소관경에 관한 내용으로 옳은 것은?

① 200mm를 표준으로 한다.

② 250mm를 표준으로 한다.

③ 300mm를 표준으로 한다.

④ 350mm를 표준으로 한다.

37. 상수도 취수 시 계획취수량의 기준은?

① 계획 1일 최대급수량의 10% 정도 증가된 수량으로 정함

② 계획 1일 평균급수량의 10% 정도 증가된 수량으로 정함

③ 계획 1시간 최대급수량의 10% 정도 증가된 수량으로 정함

④ 계획 1시간 평균급수량의 10% 정도 증가된 수량으로 정함

38. 하수관거 연결방법의 특징에 관한 설명 중 틀린 것은?

소켓(Socket)연결은 시공이 쉽고 고무링이나 압축조인
① 트를 사용하는 경우에는 배수가 곤란한 곳에서도 시공이 가능하고 수밀성도 높다.

② 맞물림(Butt)연결은 중구경 및 대구경의 시공이 쉽고 배수가 곤란한 곳에서도 시공이 가능하다.

맞물림 연결은 수밀성도 있지만 연결부의 관두께가 얇기
③ 때문에 연결부가 약하고 고무링으로 연결 시 누수의 원인이 된다.

맞대기 연결(수밀밴드사용)은 홈관의 Butt연결을 대체
④ 하는 방법으로서 수밀성이 크게 향상된 수밀밴드 등을 사용하여 시공한다

39. 펌프의 흡입(하수)관에 관한 설명으로 옳은것은?

① 흡입관은 각 펌프마다 설치할 필요는 없다.

② 흡입관을 수평으로 부설하는 것은 피한다.

③ 횡축펌프의 토출관 끝은 마중물을 고려하여 수중에 잠기지 않도록 한다.

④ 연결부나 기타 부근에서는 공기가 흡입되도록 한다.

40. 계획오염부하량 및 계획유입수질에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 관광오수에 의한 오염부하량은 당일관광과 숙박으로 나누고 각각의 원단위에서 추정한다.
- ② 영업오수에 의한 오염부하량은 업무의 종류 및 오수의 특징 등을 감안하여 결정한다.
- ③ 생활오수에 의한 오염부하량은 1인1일당 오염부하량 원단위를 기초로 하여 정한다.
- ④ 하수의 계획유입수질은 계획오염부하량을 계획 1일 최대 오수량으로 나눈값으로 한다.

【3과목】 수질오염방지기술 (20문제)

41. 암모니아 제거방법 중 파괴점염소주입처리의 단점으로 거리가 먼 것은?

- ① 용존성 고형물 증가.
- ② 많이 경비 소비.
- ③ pH를 10 이상으로 높여야 함.
- ④ THM 등 건강에 해로운 물질이 생성될 수 있다.

42. BOD에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 최종 BOD가 같다고 해도 시간과 반응계수(K)에 따라 달라진다.
- ② 반응계수가 클수록 시간에 대한 산소소비율은 커진다.
- ③ 양의 질산화 박테리아가 존재하여도 5일 BOD실험에는 방해가 되지 않는다.
- ④ 질산화 반응을 억제하기 위한 억제제(inhibitory agent)로는 methylene blue, thiourea 등이 있다.

43. 고농도의 유기물질(BOD)이 오염이 적은 수계에 배출될 때 나타나는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① pH의 감소
- ② DO의 감소
- ③ 박테리아의 증가
- ④ 조류의 증가

44. 소화조 슬러지 주입율이 100m³/day이고, 슬러지의 SS 농도가 6.47%, 소화조 부피가 1250m³, SS내 VS 함유율이 85%일 때 소화조에 주입되는 VS의 용적부하(kg/m³ · day)는? (단, 슬러지의 비중은 1.0이다.)

- ① 1.4
- ② 2.4
- ③ 3.4
- ④ 4.4

45. 일차흐름반응인 분산 플러그 흐름 반응조 A물질의 전환율이 90%이고, 플러그 흐름 반응조에 대한 효율식을 사용하면 체류시간이 6.58h이다. 만일, 확산계수 d=1.0이라면 분산 플러그 흐름 반응조에 대한 반응조 체류시간(hr)은? (단,

$$\frac{\theta_{dpf}}{\theta_{pf}} = 2.2$$

- ① 11.4
- ② 14.5
- ③ 23.1
- ④ 45.7

46. 다음 조건의 활성슬러지조에서 1일 발생하는 잉여슬러지량(kg/day)은? (단, 유입수량 = 10500m³/day, 유입수 BOD=200mg/L, 유출수 BOD=20mg/L, Y=0.6, K_d=0.05/day, θ_c=10일)

- ① 624
- ② 756
- ③ 847
- ④ 966

47. 유량이 3000m³/day, BOD 농도가 400mg/L인 폐수를 활성슬러지법으로 처리할 때 내생호흡율(K_d, /day)은? (단, 포기시간= 8시간, 처리수농도(BOD=30mg/L, SS=30mg/L), MLSS 농도=4000mg/L, 잉여슬러지 발생량=50m³/일, 잉여슬러지 농도=0.9%, 세포증식계수=0.8)은?

- ① 약 0.052
- ② 약 0.087
- ③ 약 0.123
- ④ 약 0.183

48. A²/O 공법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 혐기조 - 무산소조 - 호기조 - 침전조 순으로 구성된다.
- ② A²/O 공정은 내부재순환이 있다.
- ③ 미생물에 의한 인의 섭취는 주로 혐기조에서 일어난다.
- ④ 무산소조에서 질산성질소가 질소가스로 전환된다.

49. 50m³/day의 폐수를 배출하는 도금공장에서 폐수 중에CN⁻가 150g/m³ 함유되어 있다면 배출허용 농도를 1mg/L이하로 처리할 때 필요한 NaClO의 양(kg/day)은? (단, NaCN 49, NaClO 74.5, 반응식 2NaCN + 5NaClO + H₂O → 2NaHCO₃ + N₂ + 5NaCl)

- ① 약 35
- ② 약 42
- ③ 약 47
- ④ 53

50. 분뇨의 생물학적 처리공법으로서 호기성 미생물이 아닌 혐기성 미생물을 이용한 혐기성처리공법을 주로 사용하는 근본적인 이유는?

- ① 분뇨에는 혐기성미생물이 살고 있기 때문에
- ② 분뇨에 포함된 오염물질은 혐기성미생물만이 분해할 수 있기 때문에
- ③ 분뇨의 유기물 농도가 너무 높아 포기에 너무 많은 비용이 들기 때문이다
- ④ 혐기성처리공법으로 발생되는 메탄가스가 공법에 필수적이기 때문이다

51. Langmuir 등은 흡착식을 유도하기 위한 가정으로 옳지 않은 것은?

- ① 한정된 표면만이 흡착에 이용된다.
- ② 표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한 개 정도의 두께이다.
- ③ 흡착은 비가역적이다.
- ④ 평형조건이 이루어졌다.

52. 하수 고도처리 도입 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개방형 수역의 부영양화 촉진
- ② 방류수역의 수질환경기준의 달성
- ③ 방류수역의 이용도 향상
- ④ 처리수의 재이용

53. 폐수 중에 함유된 콜로이드 입자의 안정성은 Zeta 전위의 크기에 의존한다. Zeta 전위를 표시한 식으로 알맞은 것은? (단, q=단위면적당 전하, δ=전하가 영향을 미치는 전단 표면 주위의 층의 두께, D=액체의 도전상수)

- ① $4\pi\delta q/D$
- ② $4\pi qD/\delta$
- ③ $\pi\delta q/4D$
- ④ $\pi qD/4\delta$

54. 유효수심 3.5m, 체류시간 3시간인 일차침전지의 수면적 부하(m³/m² · day)는?

- ① 14
- ② 28
- ③ 56
- ④ 112

55. 하수슬러지를 감량하고 혐기성 소화조의 처리효율을 증대하기 위해 다양한 슬러지 가용화 방법이 개발 및 적용되고 있다. 하수슬러지 가용화의 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 오존처리
- ② 초음파처리
- ③ 열적처리
- ④ 염소처리

56. 폐수를 살수여상법으로 처리할 때 처리효율이 가장 좋은 것은?

- ① 저속여상(low-rate)
- ② 중속여상(intermediate-rate)
- ③ 고속여상(high-rate)
- ④ 초고속여상(super-rate)

57. 활성슬러지 혼합액의 고형물을 0.26%에서 3% 까지 농축하고자 할 때 가압순환 흐름이 있는 경우의 부상농축기를 설계하고자 한다. 다음의 조건하에서 소요 순환유량(m³/day)은? (단, A/S = 0.06, 온도 = 20°C, 공기용해도 = 18.7mL/L, 압력 = 3.7atm, 용존 공기비율 = 0.5, 부유고형물 농도 = 4000mg/L, 슬러지 유량 = 400m³/day)(문제 오류로 전항 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 약 2500 m³/day
- ② 약 3000 m³/day
- ③ 약 3500 m³/day
- ④ 약 4000 m³/day

58. 기계식 봉 스크린을 0.64m/s로 흐르는 수로에 설치하고자 한다. 봉의 두께는 10mm 이고, 간격이 30mm라면 봉 사이로 지나는 유속(m/s)은?

① 0.75

② 0.80

③ 0.85

④ 0.90

59. 슬러지안정화방법 중 슬러지 내 중금속을 제거시키는 방법으로 가장 알맞은 것은?

① 석회석 안정화

② 습식 산화법

③ 염소 산화법

④ 혐기성 소화

60. 회전원판법의 장·단점에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 단회로 현상의 제어가 어렵다.

② 폐수량 변화에 강하다.

③ 파리는 발생하지 않으나 하루살이가 발생하는 수가 있다.

④ 활성슬러지법에 비해 최종침전지에서 미세한 부유물질이 유출되기 쉽다.

【4과목】 수질오염공정시험기준 (20문제)

61. 수질오염공정시험기준 상 냄새 측정에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 물속의 냄새를 측정하기 위하여 측정자의 후각을 이용하는 방법이다.

② 잔류염소의 냄새는 측정에서 제외한다.

③ 냄새 역치는 냄새를 감지할 수 있는 최대 희석배수를 말한다.

④ 각 판정요원의 냄새의 역치를 산술평균하여 결과를 보고한다.

62. 식물성 플랑크톤의 정량시험 중 저배율에 의한 방법은? (단, 200배율 이하)

① 스트립 이용 계수

② 팔머-말로니 챔버 이용 계수

③ 혈구계수기 이용 계수

④ 최적 확수 이용 계수

63. 예상 BOD값에 대하나 사전 경험이 없을 때에는 희석하여 시료를 조제한다. 처리하지 않은 공장폐수와 침전된 하수가 시료에 함유되는 정도는?

① 0.1~1.0%

② 1~5%

③ 5~25%

④ 25~100%

64. 이온전극법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 시료용액의 교반은 이온전극의 응답속도 이외의 전극법 위, 정량한계값에는 영향을 미치지 않는다.

② 전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정하고 그 전위차로부터 정량하는 방법이다

이온전극법에 사용하는 장치의 기본구성은 비교전극, 이온전극, 자석교반기, 저항전위계, 이온측정기 등으로 되어 있다.

④ 이온전극의 종류에는 유리막 전극, 고체막전극, 격막형 전극으로 구분된다.

65. 수산화나트륨 1g을 증류수에 용해시켜 400mL로 하였을 때 이 용액의 pH는?

① 13.8

② 12.8

③ 11.8

④ 10.8

66. 퍼지·트랩-기체크로마토그래프(질량분석법)법으로 분석하는 휘발성 저급탄화수소와 가장 거리가 먼 것은?

① 벤젠

② 사염화탄소

③ 폴리클로리네이티드비페닐


④ 환원,1-아이클로로에틸렌

67. 페놀류-자외선/가시선 분광법의 분석에 대한 측정원리에 관한 설명으로 ()에 옳은 것은?

종류한 시료에 염화암모늄-암모니아 완충용액을 넣어 ()으로 조절한 다음 4-아미노안티피린과 핵사시안화철(II)산 칼륨을 넣어 생성된 붉은색의 안티피린계 색소의 흡광도를 측정한다.

- ① pH 7
- ② pH 8
- ③ pH 9
- ④ pH 10

68. 용존산소 측정 시 티오황산나트륨 표준용액을 표정할 때 표준 물질로 사용되는 KIO3는 아래와 같은 반응을 한다. 이 때 0.1N KIO3 용액을 만들려면 KIO3 몇 g을 달아 물에 녹여 1L로 만들면 되는가? (단, 분자량 KIO3=214)



- ① 21.4
- ② 4.28
- ③ 3.57
- ④ 2.14

69. 총인을 아스코르빈산 환원법에 의해 흡광도를 측정할 때 880nm에서 측정이 불가능한 경우, 어느 파장(nm)에서 측정할 수 있는가?

- ① 560
- ② 660
- ③ 710
- ④ 810

70. 고형물질이 많아 관을 메울 우려가 있는 폐·하수의 관내 유량을 측정하는 장치로 가장 옳은 것은?

- ① 자기식 유량측정기(Magnetic Flow Meter)
- ② 유량측정용 노즐(Nozzle)
- ③ 파샬플룸(Parshall Flume)
- ④ 피토우관(Pitot)

71. 시료채취시 유의사항에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 채취용기는 시료를 채우기 전에 시료로 3회 이상 세척 후 사용한다.
- ② 수소이온을 측정하기 위한 시료를 채취할 때에는 운반중 공기와 접촉이 없도록 용기에 가득 채운다.
- ③ 휘발성유기화합물 분석용 시료를 채취할 때에는 뚜껑에 격막이 생성되지 않도록 주의한다.
- ④ 새로채취량은 시험항목 및 시험회수에 따라 차이가 있으나 보통 3~5리터 정도이다.

72. 중금속 측정을 위하여 물 250mL를 비이커에 취하여 질산(비중:1.409, 70%)을 5 mL 첨가하고, 가열하여 액량을 5 mL로 증발 농축한후, 방냉한 다음 여과하여 물을 첨가하여 정확히 100mL로 할 경우 규정농도(N)는? (단, 질산의 손실은 없다고 가정)

- ① 0.04
- ② 0.07
- ③ 0.35
- ④ 0.78

73. 물의 알칼리도를 측정하기 위해 50mL의 시료를 N/50 황산으로 측정하여 phenolphthalein 지시약의 종점에서 4.3mg, methyl orange 지시약의 종점에서 13.5mg이었다. 이 물의 총 알칼리도(mg/L CaCO3)는? (단, 1/50 황산의 역가=1)

- ① 68
- ② 120
- ③ 186
- ④ 270

74. 자외선/가시선 분광법에 의한 페놀류의 측정원리를 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 수용액에서는 510nm에서 흡광도를 측정한다.
- ② 클로로폼용액에서는 460nm에서 흡광도를 측정한다.
- ③ 추출법의 정량한계는 0.1mg/L 이다.
- ④ 황 화합물의 간섭이 있는 경우 인산(H3PO4)이 사용된다.

75. I₀단색광이 정색액을 통과할 때 그 빛의 50%가 흡수된다면 이 경우 흡광도는?

- ① 0.6
- ② 0.5
- ③ 0.3
- ④ 0.2

76. 다음 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- 밀폐용기: 취급 또는 저장하는 동안에 이물질이 들어가지
① 나 또는 내용물이 손실 되지 아니하도록 보호하는 용기를 말한다.
- ② 즉시: 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 뜻한다.
- ③ 정확히 단다: 규정된 수치의 무게를 0.001mg까지 다는 것을 말한다.
- ④ 냄새가 없다: 냄새가 없거나 또는 거의 없는 것을 표시하는 것이다.

 전자문제집 CBT(App Store) :[\[다운로드\]](#)

 전자문제집 CBT(Google Play) :[\[다운로드\]](#)

77. 지하수 시료는 취수정 내에 고여 있는 물과 원래 지하수의 성상이 달라질 수 있으므로 고여 있는 물을 충분히 퍼낸 다음 새로 나온 물을 채취한다. 이 경우 퍼내는 양은?

- ① 고여 있는 물의 절반 정도
- ② 고여 있는 물의 전체량 정도
- ③ 고여 있는 물의 2~3배 정도
- ④ 고여 있는 물의 4~5배 정도

78. 검정곡선 작성용 표준용액과 시료에 동일한 양의 내부표준물질을 첨가하여 시험분석 절차, 기기 또는 시스템의 변동으로 발생하는 오차를 보정하기 위해 사용하는 방법은?

- ① 검량선법
- ② 표준물 첨가법
- ③ 절대검량선법
- ④ 내부표준법

79. 폐수의 유량 측정법에 있어 1m³/min 이하로 폐수유량이 배출될 경우 용기에 의한 측정방법에 관한 내용이다. ()에 옳은 내용은?

용기는 용량 100~200L인 것을 사용하며 유수를 채우는 데에 요하는 시간을 스톱워치로 잰다. 용기에 물을 받아 넣는 시간을 ()이 되도록 용량을 결정한다.

- ① 10초 이상
- ② 20초 이상
- ③ 30초 이상
- ④ 40초 이상

80. 다음 시험항목 중 측정할 때 증류장치가 필요하지 않은 것은?

- ① 암모니아성 질소 시험법
- ② 아질산성 질소 시험법
- ③ 페놀류 시험법
- ④ 시안 시험법

【5과목】 수질환경관계법규 (20문제)

81. 시·도지사 등은 수질오염물질 배출량 등의 확인을 위한 오염도 검사를 통보를 받은 날부터 며칠 이내에 사업자에게 배출농도 및 일일 유량에 관한 사항을 통보해야 하는가?

- ① 5일
- ② 10일
- ③ 15일
- ④ 20일

82. 기술요원 또는 환경기술인의 교육기관으로 알맞게 짝지어진 것은?

- ① 국립환경과학원 - 환경보전협회
- ② 환경관리협회 - 시도보건환경연구원
- ③ 국립환경인력개발원 - 환경보전협회
- ④ 환경관리협회 - 국립환경과학원

83. 폐수배출시설에 대한 변경허가를 받지 아니하거나 거짓으로 변경허가를 받아 배출시설을 변경하거나 그 배출시설을 이용하여 조업한 자에 대한 처벌기준은?

- ① 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금
- ② 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- ④ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

84. 조류경보 단계의 종류와 경보단계별 발령,해제기준으로 틀린 것은?

- ① 관심 - 2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1000세포/mL 이상 10000세포/mL 미만인 경우
- ② 경계 - 2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 10000세포/mL 이상 100000세포/mL 미만인 경우
- ③ 조류대발생 - 2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 100000세포/mL 이상 경우
- ④ 해제 - 2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1000세포/mL 이상인 경우

85. 환경부장관이 수립하는 대권역 수질 및 수생태계 보전을 위한 기본계획에 포함되어야 하는 사항으로 틀린 것은?

- ① 수질오염관리 기본 및 시행계획
- ② 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원에 의한 수질오염물질의 양
- ③ 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원의 분포현황
- ④ 수질 및 수생태계 변화 추이 및 목표기준

86. 다음은 기타 수질오염원의 설치·관리자가 하여야 할 조치에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

[수산물 양식시설 : 가두리 양식 저장]
사료를 준 후 2시간 지났을 때 침전되는 양미 ()미만인 부상(浮上)사료를 사용한다. 다만, 10센티미터미만의 치어 또는 종묘에 대한 사료는 제외한다.

- ① 10%
- ② 20%
- ③ 30%
- ④ 40%

87. 배출시설에 대한 일일기준초과배출량 산정에 적용되는 일일유량은 (측정유량×일일조업시간)이다. 일일유량을 구하기 위한 일일조업 시간에 대한 설명으로 ()에 맞는 것은?

측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 (㉠)로서 (㉡)으로 표시한다.

- ① ㉠ 평균치, ㉡ 분(min)
- ② ㉠ 평균치, ㉡ 시간(HR)
- ③ ㉠ 최대치, ㉡ 분(min)
- ④ ㉠ 최대치, ㉡ 시간(HR)

88. 수질 및 수생태계 중 하천의 생활환경 기준으로 틀린 것은? (단, 등급 : 약간좋음, 단위 : mg/L)

- ① TOC : 2 이하
- ② BOD : 3 이하
- ③ SS : 25 이하
- ④ DO : 5.0 이상

89. 수질오염방지시설 중 물리적 처리시설에 해당되는 것은?

- ① 폭기시설
- ② 산화시설(산화조 또는 산화지)
- ③ 이온교환시설
- ④ 부상시설

90. 환경부장관 또는 시도지사가 측정망을 설치하기 위한 측정망 설치계획에 포함시켜야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 측정망 배치도
- ② 측정망 설치시기
- ③ 측정자료의 확인방법
- ④ 측정망 운영방법

91. 수변생태구역의 매수·조성 등에 관한 내용으로 ()에 옳은 것은?

환경부장관은 하천·호소 등의 수질 및 수생태계 보전을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 (㉠)으로 정하는 기준에 해당 하는 수변토지 를 매수 하거나 (㉡)으로 정하는 바에 따라 생태적으로 조성·관리할 수 있다.

- ① ㉠ 환경부령, ㉡ 대통령령
- ② ㉠ 대통령령, ㉡ 환경부령
- ③ ㉠ 환경부령, ㉡ 국무총리령
- ④ ㉠ 국무총리령, ㉡ 환경부령

92. 오염총량관리 조사·연구반의 수행 업무와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오염총량관리기본계획에 대한 검토
- ② 오염총량관리시행계획에 대한 검토
- ③ 오염총량관리 성과지표에 대한 검토
- ④ 오염총량목표수질 설정을 위하여 필요한 수계특성에 대한 조사·연구

93. 간이공공하수처리시설에서 배출하는 하수찌꺼기 성분 검사주기는?

- ① 월 1회 이상
- ② 분기 1회 이상
- ③ 반기 1회 이상

④ 연 1회 이상

94. 공공폐수처리시설의 유지·관리기준 중 처리시설의 관리·운영자가 실시하여야 하는 방류수 수질검사에 관한 내용으로 ()에 옳은 것은? (단, 방류수 수질은 현저하게 악화되지 않음)

처리시설의 적정 운영 여부를 확인하기 위하여 방류수수질검사를 (㉠) 실시하되, 1일당 2천세제곱미터 이상인 (㉡) 실시하여야 한다. 다만, 생태독성(TU) 검사는 (㉢) 실시하여야 한다.

- ① 가 : 월 1회 이상, 나 : 주 1회 이상, 다 : 월 2회 이상
- ② 가 : 월 1회 이상, 나 : 월 2회 이상, 다 : 주 1회 이상
- ③ 가 : 월 2회 이상, 나 : 주 1회 이상, 다 : 월 1회 이상
- ④ 가 : 월 2회 이상, 나 : 월 1회 이상, 다 : 주 1회 이상

95. 물환경보전법 상 호소 및 해당 지역에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제방(사방사업법의 사방시설 포함)을 쌓아 하천에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳
- ② 하천에 흐르는 물이 자연적으로 가두어진 곳
- ③ 화산활동 등으로 인하여 함몰된 지역에 물이 가두어진 곳
- ④ 댐, 보를 쌓아 하천 또는 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳

96. 환경부장관이 물환경을 보전할 필요가 있다고 지정, 고시하고 물환경을 정기적으로 조사·측정 및 분석하여야 하는 호소의 기준으로 틀린 것은?

- ① 1일 30만톤 이상의 원수를 취수하는 호소
- ② 만수위일 때 면적이 10만 제곱미터 이상인 호소
- ③ 수질오염이 심하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 호소
- ④ 동식물의 서식지·도래지이거나 생물다양성이 풍부하여 특별히 보전할 필요가 있다고 인정되는 호소

97. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

비점오염저감시설이란 수질오염방지시설 중 비점오염원 ① 으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.

공공수역이란 하천, 호소, 항만, 연안해역, 그 밖에 공공 ② 용에 사용되는 수역과 이에 접속하여 공공용으로 사용되는 환경부령이 정하는 수로를 말한다.

비점오염원이란 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로 ③ 서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다.

기타수질오염원이란 비점오염원으로 관리되지 아니하는 ④ 특정수질오염물질을 배출하는 시설로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.

98. 수질자동측정기기 및 부대시설을 모두 부착하지 아니할 수 있는 시설의 기준으로 옳은 것은?

- ① 연간 조업일수가 60일 미만인 사업장
- ② 연간 조업일수가 90일 미만인 사업장
- ③ 연간 조업일수가 120일 미만인 사업장
- ④ 연간 조업일수가 150일 미만인 사업장

99. 수질오염방지시설 중 생물화학적 처리시설이 아닌 것은?

- ① 접촉조
- ② 살균시설
- ③ 폭기시설
- ④ 살수여과상

100. 비점오염원으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 비점오염저감 시설을 자연형 시설과 장치형 시설로 구분할 때 바르게 나열한 것은?

- ① 자연형 시설: 여과형 시설, 와류형 시설
- ② 장치형 시설: 스크린형 시설, 생물학적 처리형 시설
- ③ 자연형 시설: 식생형 시설, 와류형 시설
- ④ 장치형 시설: 저류시설, 침투시설